

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Ing. Michal Rataj

Palackého 48

39301 Pelhřimov


V Kolíně dne 4.4.2018

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci na akci : „Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č. p. 1099“

Na základě doručení žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 20.3.2018 na akci „Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č. p. 1099“ Vám dáváme na vědomí, že s Vámi navrhovaným řešením souhlasíme.

Chtěli bychom požádat, aby nově navrhované zařízení a hlavně jeho regulace (MaR) bylo schopno vzájemné komunikace s naším „ nadřazeným systémem“ PROMOS LINE (výrobce ELSACO Kolín), který máme nainstalovaný na kotelně s výhledem na možnost budoucího centrálního dohledu a řízení dodávky v celém areálu.

S pozdravem



Petr Němec

MTH Kolín, spol. s r.o.

petr.nemec@mth-kolin.cz

tel. 602 628 916