

— VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
— VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – COPADNÍ VZDUCH
— VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
— VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
— VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERPAVÝ VZDUCH

- — — — — TEPELNÁ IZOLACE TL 15MM ALS – PĚNOVÝ POLYETYLEN LAMINOVANÝ HLNÍKOVOU FÓLIÍ, SANOLEPČÍ
- — — — — TEPELNÁ IZOLACE Z MINERALNÍ VUNY, TL 60MM, OCHRANA AL. FÓLIE
- — — — — TEPELNÁ IZOLACE VZT POTRUBÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ
- — — — — MINERALNÍ VATA – TL. TEPELNÉ IZOLACE 80MM
- — — — — OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝMI PLECHY

SPERO – FALCOVÁNÉ POTRUBÍ VYROBENÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU

ONEBNA AL LAMINOVÁ HADICE S TEPELNOU A HUKOVOU IZOLACÍ Z VRSVY MINERALNÍ VATY TLUSTŠKY 25 MM, 16 KG/M³, PAROZÁBRANA ZPĚNĚNÝ AL LAMINAT VNITŘNÍ HADICE JE PERFOROVANÁ JAKO TLUMÍC HLUKU

STĚNOVÁ/DVEŘNÍ VĚTRACÍ HRÁZKA





STĚNOVÁ VĚTRACÍ MRÍŽKA

X	X1	X - ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
	X2	X1 - MNOŽSTVÍ PŘÍVONNÍHO VZDUCHU
		X2 - MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU

Před započítím montáže vzduchotechniky je nutné provést sondy do stávajících konstrukcí, provést zaměření skutečného stavu ocelové nočné konstrukce objektu a prověřit shodu s projektovou dokumentací. Především se jedná o prostory mezi nosnými prvky konstrukce, prostory zdívaná a stropem.

[illegible][illegible]

0	06/2018	PRVNÍ VÝDÁNÍ	INGRITBĚR JAKUB	INGRITBĚR	INGRITBĚR
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZDĚN	VÝPRACOVAN	ZODP. PRŮJEKTOVANT	AUTOR

 Město Český Brod náměstí náměstí 70 252 01 Český Brod		PROJEKT CENTRUM 		PROJEKT CENTRUM 		CENTRUM REKREACIE 	
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ BROD		VYPRACOVAL: INGR.BŘ. JAKUB		AUTOR: INGR.BŘ.			
STAVĚNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD		ZOD.PROJEKTANT: INGR.BŘ.		ARCH. NÁVRH: PC NOVÁ s.r.o.			
NÁZEV AKCE:		AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVĚNÍ ÚPRAVY A PRISTAVBA JÍDELNY V č.p.1099					
OBLAST: SOUČ. PRISTAVBA JÍDELNY		ČAST: D.4.4 Technická prostedí staveb b) Zelená vazba technicky		MĚŘENÍ: 1:50		FORMÁT: 12x44 DATUM: 06/2018 STUPEŇ PD: DOK+DOP+HPS Č. ZAKÁZKY: 18-1029	
OŠAH:		PUDŮRYS 1.NP - VZT		SLOUB:		Č. VÝKRESU: Č. PÁŘE 1.42.3.01	

