R1— R1



P1— P1



R2— R2



P2— P2



LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH

- TEPELNÁ IZOLACE TL.15MM ALS – PĚNOVÝ POLYETYLEN LAMINOVANÝ HLINÍKOVOU FÓLIÍ, SAMOLEPÍCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.60MM, OCHRANA AL. FOLIE
- TEPELNÁ OZOLACE VZT POTRUBÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ MINERÁLNÍ VATA – TL. TEPELNÉ IZOLACE 80MM OPLECHOVÁNO HLINÍKOVÝM PLECHEM
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODLNOST EI45

SPIRO – FALCOVANÉ POTRUBÍ VYROBENÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU

OHEBNÁ AL LAMINÁTOVÁ HADICE S TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACI Z VRSTVY MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY 25 MM, 16 KG/M3, PAROZÁBRANA – ZPEVNĚNÝ AL LAMINÁT VNITŘNÍ HADICE JE PERFOROVANÁ JAKO TLUMIČ HLUKU

STĚNOVÁ/DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

STĚNOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

X – ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
X1 – MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
X2 – MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU

POZNÁMKY

Před započetím montáže vzduchotechniky je nutné provést sondy do stěnějících konstrukcí, provést zaměření skutečného stavu ocelové nosné konstrukce objektu a prostředí schodu s projektovou dokumentací. Především se jedná o prostupy mezi nosnými prvky konstrukce, prostupy zdivem a stropem.



ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL:	ING.RYBÁŘ JAKUB	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ
- OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY V č.p.1099

FORMÁT:	9x4
DATUM:	06/2018
STUPEŇ PD:	DOR+DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	18-029
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	

OBJEKT: SO-02: Přístavba jídelny

ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb b) Zařízení vzduchotechniky

OBSAH: PŮDORYS 2.NP - VZT

Č.VÝKRESU: 1.4.2.5 02

Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č. JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZMNOŽOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.