LEGENDA POTRUBÍ

- LEŽATÁ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ODPADNÍ POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – TLAKOVÉ (PE d110 mm)
- LEŽATÁ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ S TUKY
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S TUKY
- LEŽATÁ KANALIZACE – DEŠŤOVÁ
- ODPADNÍ POTRUBÍ – DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- TRUBNÍ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY S AL FÓLIÍ (λ =0,033 W.m-1.K-1; PŘI TEPLOTĚ 10°c) min. TL. 30 mm

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U KERAMICKÉ UMYVADLO, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE – TECHNICKÝ LIST Č.1
U1 ZDRAVOTNÍ UMYVADLO, HORNÍ HRANA 800 mm NAD PODLAHOU – TECHNICKÝ LIST Č.2
PODOMÍTKOVÝ SIFON, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
1x SVISLÉ PEVNÉ MADLO 500 mm
WC ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET – TECHNICKÝ LIST Č.3
WC1 ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET HLOUBKY 700 mm, HORNÍ HRANA = 460 mm NAD PODLAHOU – TECHNICKÝ LIST Č.4
(SEDÁTKO BEZ POKLOPU, PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO KLOZET HANDICAP VČ. ODDÁLENÉHO SPLACHOVÁNÍ S TLAČÍTKEM)
1x PEVNÉ MADLO 800 mm (NAD PODLAHOU 800 mm) – NOSNOST MIN. 150 kg
1x SKLOPNÉ MADLO 800 mm (NAD PODLAHOU 800 mm) – NOSNOST MIN. 150 kg
PZ KERAMICKÝ PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM – TECHNICKÝ LIST Č.5
VL KERAMICKÁ STOJÍCÍ VÝLEVKA – TECHNICKÝ LIST Č.6
DJ KUCHYŇSKÝ DŘEZ – SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY
STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, SIFON – TECHNICKÝ LIST Č.7
VP PODLAHOVÁ VPUSŤ S VODOROVNÝM ODTOKEM DN50 – TECHNICKÝ LIST Č.11
VP2 BALKONOVÝ VTOK DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM A S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU – TECHNICKÝ LIST Č.14
+ PLOCHÝ ZACHYTNÝ KOŠ BALKONOVÉHO VTOKU

V RÁMCI STAVBY BUDOU INSTALOVÁNY I PODRUŽNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (NAPŘ. ŠTĚTKY, DRŽÁKY WC PAPÍRU, APOD.)
KONKRÉTNÍ POČTY A SPECIFIKACE TĚCHTO PRVKŮ JE UVEDENA V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY.

SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ. TECHNICKÉ LISTY

KUCHYŇSKÉ ŽLABY A ZÁPACH. UZÁVĚRKY KE GASTRO ZAŘÍZENÍM JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO

KANALIZACE

- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z PP – HT-SYSTÉM (ø POTRUBÍ < 200 mm) Z KANALIZAČNÍCH TRUB Z PVC KG-systém S KRUHOVOU TUHOSTÍ SN8 (ø POTRUBÍ > 160 mm)
- LEŽATÁ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z KANALIZAČNÍCH TRUB Z PVC KG-systém S KRUHOVOU TUHOSTÍ SN4 (ø POTRUBÍ < 160 mm), SN8 (ø POTRUBÍ > 125 mm)
- VENTILAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ROZSAHU OD TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY PO PODLAHU NEJVYŠŠÍHO PODLAŽÍ A POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (V CELÉM SVÉM ROZSAHU) BUDE OPATŘENO TRUBNÍ IZOLACÍ Z KAMENNÉ VLNY S AL FÓLIÍ (λ =0,033 W.m-1.K-1; PŘI TEPLOTĚ 10°c) TL. 30 mm
- VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO OCELOVÝMI SYSTÉMOVÝMI OBJÍMKAMI S PRYŽOVOU VLOŽKOU, KTERÉ BUDOU KOTVENY DO STAVEBNÍ KCE

ROZTEČE OBJÍMEK
ODPADNÍ POTRUBÍ – PP HT–systém

DN	VODOROVNÉ	SVISLÉ
32	0,50 m	1,20 m
50	0,50 m	1,20 m
50	0,50 m	1,50 m
75	0,80 m	2,00 m
110	1,10 m	2,00 m
125	1,25 m	2,00 m
160	1,60 m	2,00 m

- ODPADY "KONDENZÁTY" OD ZAŘÍZENÍ VZT, STOUPACÍCH POTRUBÍ VZT, POJ. VENTILŮ A TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY BUDOU DO KANALIZACE NAPOJENY PŘES KONDENZÁTNÍ SIFONY DN32 mm MIN. SPÁD POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁRU 1%

PBŘ - PROSTUPY

PROSTUPY V POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍCH (STĚNÁCH A STROPECH) BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM DLE ČL. 11.1 ČSN 730802, ČL. 6.2 ČSN 730810 A ČL. 4.2 ČSN 730872 OPRÁVNĚNOU FIRMOU, KTERÁ PŘEDLOŽÍ KE KOLAUDACI PATŘIČNÉ DOKLADY DLE VYHL. Č. 246/01 SB. O SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ (PŘEDEVŠÍM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI). PŘI POUŽITÍ MANŽET, TMELŮ APOD. JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE

PŘI PROSTUPU VÍCE POTRUBÍ PODLE ČL. 6.2.2 ODST. A) A B) ČSN 730810 A JSOU VĚTŠÍHO SVĚTLÉHO PRŮŘEZU NEŽ 2000 MM2, PŘIČEMŽ JEJICH VZÁJEMNÁ OSOVÁ VZDÁLENOST JE MENŠÍ NEŽ 300 MM, MUSÍ BÝT VŠECHNA TATO POTRUBÍ UTĚSNĚNA MANŽETAMI PODLE ČL. 7.5.8 ČSN EN 13501–2:2008.

KE KAŽDÉMU PROTIPOŽÁRNÍMU PROSTUPU BUDE VYLEPEN IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

PROSTUPY HYDROIZOLACÍ

- POTRUBÍ PŘI PRŮCHODU HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY OSADIT SYSTÉMOVÝMI PROSTUPOVÝMI MANŽETAMI (S ASFALTOVOU MANŽETOU) S DOLOŽENÝM ATESTEM ZABRAŇUJÍCÍMU PRONIKÁNÍ RADONU

PŘEVÁŽNÁ ČÁST VNITŘNÍCH INSTALACÍ V OBJEKTU JE VEDENA VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH.
V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLO MOŽNÉ URČIT PŘESNÝ PRŮBĚH TĚCHTO INSTALACÍ.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ PŘESNÉ MAPOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NA ROZVODECH VNITŘNÍCH INSTALACÍ, V TECHNICKÉM KANÁLU (PÁTEŘNÍ ROZVOD VODY PRO SOUSEDNÍ OBJEKTY V AREÁLU) MUSÍ RELIZAČNÍ FIRMA ZAJISTIT KONTINUÁLNÍ PROVOZ TĚCHTO SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ. JE TŘEBA JIŽ OD ZAČÁTKU REALIZACE STAVBY ZVOLIT HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE PROVOZNÍCH NÁROKŮ TĚCHTO OBJEKTŮ. (NAPŘ.: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY ROZVODŮ PONECHAT STÁVAJÍCÍ TRASY V PROVOZU, PŘIPRAVIT NOVÉ POTRUBÍ V SOUBĚHU A NÁSLEDNĚ V DOBĚ PRACOVNÍHO KLIDU PROVÉST PŘEPOJENÍ TĚCHTO ROZVODŮ A NÁSLEDNOU DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ, ...).

VEŠKERÉ INSTALACE KOLIDUJÍCÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MOHOU BÝT ODSTRANĚNY, AŽ PO PROVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ REALIZAČNÍ FIRMOU. V PŘÍPADĚ POTŘEBY REALIZAČNÍ FIRMA, PO ODSOUHLASENÍ TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY, ZAJISTÍ PŘELOŽENÍ FUNKČNÍHO VEDENÍ KOLIDUJÍCÍHO SE STAVBOU. PŘI ODPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ NESMÍ DOJÍT K PONECHÁNÍ SLEPÉHO RAMENE ROZVODU VODY Z DŮVODU MOŽNÉHO MNOŽENÍ BAKTERIÍ. BUDE ODPOJENO VŽDY CELÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD PÁTEŘNÍHO PROVOZOVANÉHO ROZVODU.



FIX = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m
ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	FILA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod		PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL:	FILA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY V č.p.1099				FORMÁT:	30xA4
				DATUM:	06/2018
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	18–029
OBJEKT: SO-02: Přístavba jídelny		ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb c) Zařízení zdravotně technických instalací		MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	
OBSAH: ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE				Č.VÝKRESU: 1.4.3.6. 02	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA