

Váš dopis zn. 22. 2. 2018
ze dne
Naše značka TÚŘ/O18800020127/18
Vyřizuje Ing. Helena Kulhánková
referent technické dokumentace
Tel. / fax 323 603 731-3 / 323 603 736
Mobil 602 172 870
Email hkulhankova@1scv.cz
Datum 28. 2. 2018

PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
David Valenta
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Název stavby: Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy v č.p. 1099

Vyjádření k existenci sítí pro předprojektovou přípravu

Platnost vyjádření: 1 rok

Toto Vyjádření je vydáno pouze jako podklad k vypracování projektové dokumentace, nikoli jako souhlas se stavbou, či doklad k jakémukoli povolení a nenahrazuje vyjádření k PD.

Ve Vašem zájmovém území jsou uloženy vodovodní a kanalizační řady včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

V příloze Vám zasíláme stávající dokumentaci orientačních zákresů vodovodu (vyznačen modře) a kanalizace (vyznačena hnědě) v naší správě ve Vašem zájmovém území. V případě zájmu o digitální podobu vodohospodářských sítí kontaktujte pracovníka 1.SčV, a.s., p. Patzelt, email: vpatzelt@1scv.cz.

Požadujeme předložit PD se zákresem našich vodohospodářských sítí k vyjádření.


Upozorňujeme, že v současné době je již téměř vyčerpána kapacita ČOV Český Brod. A také kapacita na vodovodní síti je již omezená kapacita.

Vzhledem k tomu, že Vaše zájmové území je dotčené našimi vodohospodářskými sítěmi, požadujeme v PD dodržet následující požadavky:

1. V místě stavby jsou uloženy podzemní sítě ve správě 1. SčV, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem (provozní středisko vodovodů a kanalizací 1. SčV, a.s. provoz Český Brod: p. Hovorka (tel. 321 622 227). Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy. Pro případné vytrasování sítí pro potřeby zpracování projektové dokumentace lze rovněž kontaktovat provozní středisko Český Brod (viz výše).
2. Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a podmínky ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení (hloubka krytí, souběh, křížení, použití ochranné konstrukce atd.). V místě křížení požadujeme použití ochranné konstrukce (chráničky) min. 1,5m na obě strany. Nad kanalizační stokou, kanalizačními přípojkami, vodovodním řadem a vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt s výše uvedenou stavbou související.

3. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.
4. Dešťové vody nesmí být odváděny splaškovou kanalizací.
5. Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

S pozdravem

1. SČV, a.s.
Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
provoz: 01 Říčany

Ing. Helena Kulhánková
referent technické dokumentace

Příloha: 1x orientační zakres sítě stávajícího vodovodu a kanalizace v zájmovém území

