

Váš dopis zn. 22. 5. 2018  
ze dne  
Naše značka TÚŘ/O18800035075/18  
Vyřizuje Ing. Helena Kulhánková  
referent technické dokumentace  
Tel. / fax 323 603 731-3 / 323 603 736  
Mobil 602 172 870  
Email hkulhankova@1scv.cz  
Datum 28. 5. 2018

Petr Pařha  
Palackého 48  
393 01 Pelhřimov

**Název stavby: Areál nemocnice v Českém Brodě**

- oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p. 1099
- oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p. 1099

Vyjádření ke stavebním úpravám

**Platnost vyjádření: 1 rok**

Dne 21. 5. 2018 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k projektové vypracované Ing. Rybářem ze dne 02/2018.

**Dle předložené PD nedojde k nárůstu hydraulického množství odváděných odpadních vod do jednotné kanalizace.**

Při dodržení našich níže uvedených podmínek pro provedení stavby nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínky. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně bude vydáno nové písemné vyjádření.

1. Dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. **Do lapáku tuku budou vypouštěny pouze vody s možným obsahem tuků (varny, přípravny), nikoliv odpady ze sociálního vybavení (koupelny, WC, úklidové místnosti atd.).**
3. **Je zakázáno osazování kuchyňských drtičů.** Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděné odpady jiného charakteru.
4. Žadatelem bude zpracován provozní řádu k lapolu (jedná se o povinnost vlastníka) a bude předložen odboru životního prostředí.
5. Vypouštění předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace bude odsouhlaseno rozhodnutím vodoprávního úřadu a žadatel doloží kopii rozhodnutí.

6. Žadatel zajistí sledování množství a kvality vypouštěných odpadních vod podle rozhodnutí vodoprávního úřadu. Na výstupu z lapáku tuků požadujeme dodržet podmínky a koncentrace znečišťujících látek v souladu s platným kanalizačním řádem stokové sítě města Český Brod.
7. Výsledky rozborů budou žadatelem průběžně předkládány příslušnému vodoprávnímu úřadu. Společnosti 1.SčV, a.s. budou poskytovány kopie provedených vzorků a **budou předkládány doklady o pravidelném vyvážení obsahu lapolu.**
8. V případě vypouštění většího množství znečištěných odpadních vod má provozovatel právo navrhnout další zpřísnění limitů a zvýšení četnosti kontrolních vzorků.
9. Dále si vymínáme právo namátkové kontroly kvality a množství vypouštěných odpadních vod.
10. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů **nesmí** být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy.

S pozdravem

**1.SčV, a.s.** - 4 -  
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793  
provoz  
Kolovratská 1470, 251 01 Říčany

Ing. Helena Kulhánková  
referent technické dokumentace