



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

ČÍSLO SPISU S - MUCB 78882/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 25372/2018

POČET LISTŮ/PŘÍLOH 1/0

VYŘIZUJE Kostkan

TELEFON 321612152

EMAIL kostkan@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD 20.4.2018

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Palackého 48

PELHŘIMOV

393 01

Vyjádření k DÚR a DSP Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č. p. 1099 a Oprava, stavební úpravy a přístavba jídelny v č. p. 1099, Český Brod dle PD č. zakázky 18-029 z 03/2018

Stavba se nachází na pozemcích st. č. 1915 a 16225 a pozemek p. č. 199/2 v k.ú. Český Brod.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že město Český Brod nemá k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení námitek za následujících podmínek:

- v rámci dokumentace bude dořešen trvalý provoz ve stávající výdejně včetně zavážení výdejny a uskladnění zbytků s jejich každodenním odvozem.
- v PD uveden výdej do termoportů a tabletů. Platí jen termoporty, žádné tablety nebudou. Dto platí o jejich mytí a skladování;
- projektant prověří prostorovou kapacitu přípravy studených pokrmů pro potřeby vedlejší činnosti dle připomínkování KHS;
- otevírání dveří mezi prostory 2.18 a 2.33: otočit otvírání do prostor výdejny;
- v PD není pro nové výtahy vyznačeno ani patrné bourání stropních konstrukcí a u původních šachet není nijak patrné jejich zastropení;
- dle jednání na KHS bude provedena úprava varného centra kuchyně;
- úpravu zpevněných ploch zkoordinovat se stavbou č. p. 282;
- prováděcí dokumentace bude řešena v etapách pro co nejrychlejší spuštění provozu kuchyně, výdejny budou řešeny v dalších etapách;
- v rámci etapizace musí být zkoordinovány i veškeré profese a zachovány funkční instalace jak nově budované, tak zachovávané (stávající výdejna);
- v rámci DPS bude podrobně rozpracován plán organizace výstavby včetně etapizace a zařízení staveniště;
- v PD budou řešeny vsaky případně retenční nádrže na dešťové vody;
- v PD bude řešena koordinace s provozovatelem tepelného hospodářství – firmou MTH Kolín;
- realizované práce a umístění záborů nesmí kolidovat se stávajícími provozy školy a zdravotnických zařízení;
- po celou dobu stavby musí být umožněno zásobování kyslíkem.



Město Český Brod

Odbor správy majetku města

Náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření správců sítí ani orgánů státní správy.

S pozdravem

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje
4

Mgr. Hana Dočkalová
Odbor rozvoje

PŘÍLOHY: