

Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.  
Palackého 48  
393 01 Pelhřimov

Váš dopis ze dne  
27.3.2018

Naše č.j.:  
7262/4.42/18-2

Naše sp. zn  
V4-2018-88

Vyřizuje/kontakt:  
Štěpánka Čechová / 950 179 469

Praha 1  
4.4.2018

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Město Český Brod-Areál nemocnice v Českém Brodě - Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p. 1099 a Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p. 1099  
místo: č.p.1099, k.ú. Český Brod, Český Brod  
zadavatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 00235334  
projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28094026

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 7262/4.42/18-1 ze dne 27.3.2018

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

### **Upozornění :**

- 1) Střecha musí být navržena v souladu s ČSN 73 1901 čl. 5.6 – Bezpečnost při užívání.
- 2) Vyhrazená elektrická zařízení na pracovištích s prostory působením vnějších vlivů zvláště nebezpečných mohou být uvedena do provozu pouze na základě odborného a závazného stanoviska TIČR (viz vyhláška č. 73/2010 Sb.).
- 3) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. uváděné v plánu BOZP, hygienický předpis č. 46 v části B.2.5, ČSN 73 3050, ČSN 73 2400 , ON 72 1005 v částech Architektonicko stavební řešení SO 01 a SO 02 byly zrušeny (oborové normy již nejsou součástí systému českých norem – zrušeny zákonem k 31.12.1993).

Vzhledem k omezeným skladovacím kapacitám předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) prosím vyzvedněte v termínu do 30 dnů od doručení vyjádření.

Vyzvednutí PD, případně jiný termín vyzvednutí PD, nutné domluvit s paní asistentkou na telefonu: 950 179 466.  
Dále Vás upozorňujeme, že po uplynutí této lhůty budeme mít za to, že je pro Vás předložená PD nepotřebná a tato bude po marném uplynutí lhůty 1 roku skartována.

.....  
Ing. Jiří Matyáš  
vedoucí oddělení inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby