



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství

náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod

Spis. zn.: S-MUCB 33417/2012/ŽP/Pj
Č.j. MUCB 4931/2013
Vyřizuje: Pijálková
Telefon: 321612185
e-mail: pijalkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 22.2.2013

231.3 A/20

ROZHODNUTÍ

OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán vydal dne 11.2.2013 pod spis. zn. S-MUCB 33417/2012/ŽP/Pj a č.j. MUCB 3787/2013 rozhodnutí, které se týká vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro:

ČOV Liblice u Českého Brodu

Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výrokové části na straně a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 t/r	9,0 t/r
b) CHSKCr t/r	42,5 t/r
c) NL t/r	10,0 t/r
d) N-NH4 t/r	6,8 t/r
g) Pcelk t/r	1,7 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	18 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	25 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	70 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	120 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	20 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'p' *	8 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'm' **	15 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'p'	2 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'm'	5 mg/l

opravuje textem:

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 t/r	9,0 t/r
b) CHSKCr t/r	42,5 t/r

c) NL t/r	10,0 t/r
d) N-NH ₄ t/r	6,8 t/r
g) Pcelk t/r	1,7 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	18 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	25 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	70 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	120 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	20 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'p' *	8 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'm' **	15 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'p' *	2 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'm'	5 mg/l

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Český Brod, odbor rozvoje, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod

O důvodnění:

Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost. Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, státní podnik, I.SčV, a.s., provoz Říčany

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Pijálková Helena, v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Český Brod, odbor rozvoje, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24 Český Brod

Povodí Labe, státní podnik, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

I.SčV, a.s., provoz Říčany, IDDS: mw2g7ve