



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatečná informace č. 3

Veřejná zakázka:	Stavební úpravy místní komunikace, ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice
Číslo jednací:	MUCB 28742/2020
Číslo spisu:	S-MUCB 22655/2020
Datum:	26.6.2020
	Číslo zakázky VZ 2020/14
	Druh veřejné zakázky: stavební práce
	Zadávací řízení: malého rozsahu
Zadavatelé:	Město Český Brod , zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČO 00235334
Kontaktní osoby:	Lenka Farkasová, projektový manažer, tel. 321 612 157, farkasova@cesbrod.cz Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel. 321 612 158, dockalova@cesbrod.cz

Dotaz č. 1:

Jaký typ striáže bude investor preferovat? (juta, drátěné koště,)

Odpověď na dotaz č. 1:

Striáž bude provedena drátěným koštětem.

Dotaz č. 2:

Žádáme o doplnění spárořezu CBK – přímo navazuje na počty trnů, délku pracovních spar, počty pracovních záběrů...

Odpověď na dotaz č. 2:

Spárořez k dispozici v **nové výkresové příloze C7 - SITUACE STAVBY – SPÁROŘEZ**

Dotaz č. 3:

Žádáme o doplnění položek na řezání CBK – smršťovací spáry.

Odpověď na dotaz č.3:

Do výkazu výměr **doplněna položka pod č. 86** - "Řezání smršťovací spáry v cementobetonovém krytu, vč. vytvoření komůrky"

Dotaz č. 4:

Žádáme o doplnění položek, které specifikují druh výplně spar v CBK vč. např. vytvoření komůrky.



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Odpověď na dotaz č. 4:

Do výkazu výměr **doplněna položka pod č. 87** - "Těsnění spar krztu pryžovou vložkou, vč. pryžového profilu 10x10 mm"

Dotaz č. 5:

Žádáme o doplnění informací, zda mají být použité trny, kotvy konkrétně v jaké rozteči a délce vč. typu povrchové úpravy.

Odpověď na dotaz č. 5:

Použití trnů v rozteči 500 mm. Délka trnů 500 mm, průměr 25 mm. Trny budou opatřeny tenkým filmem z plastu v min. tl. 0,3 mm.

Zadavatel zveřejňuje nové přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 5 - Nový Výkaz výměr

Příloha č. 7 – Situace stavby – spárořez.

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje