



POZNÁMKA:






- PŘÍRUBY PŘIVAŘOVACÍ A ...S KRKEM * - VČETNĚ TĚSNĚNÍ, ŠROUBŮ, MATIC A PODLOŽEK
- SVARY ELEKTRODOU E-B414 (E-B421)
- OCELOVÉ KONSTRUKCE TŘ.11 ... ŽÁROVĚ ZINKOVAT !
- OCELOVÉ KONSTRUKCE, ŠROUBOVÉ SPOJE A KOTEVNÍ PRVKY POD HLADINOU Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI !
- HRADÍČÍ (VYJÍMATELNÉ) DESKY STAVÍTEK V SAMOSVORNÉM PRYŽOVÉM ULOŽENÍ.
- OVLÁDÁNÍ STAVÍTKA RUČNÍ.
- RÁM STAVÍTKA PODMAZAT K BETON.STĚNĚ TMELEM.

*) V 1 ks vyříznout závit 2".

ČERPACÍ JÍMKA



5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS	28.11.2019	Ing.T.DARIVČÁK	<i>Darivčák</i>
0	K PROJEDNÁNÍ	29.09.2019	Ing.T.DARIVČÁK	<i>Darivčák</i>
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	 <div>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001</div>		
Ing. D. LOUDA	Ing.T.DARIVČÁK	Ing.J.ŠINTÁK	Ing.J.ŠINTÁK			
						
St.Ú. ČESKÝ BROD		MÚ ČESKÝ BROD				
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ BROD, nám.HUSOVO 70, 282 01 ČESKÝ BROD				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA : PD INTENZIFIKACE ČOV ČESKÝ BROD PS 01 TECHNOLOGIE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD				ÚČEL	DPS	
				DATUM	09/2019	
				MĚŘÍTKO	1:25	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	04-09/2018	D.2.B.3.1.
				Č.VÝKRESU		
ČERPACÍ JÍMKA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGIE						