NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ČESKÝ BROD

PŮDORYSNÝ ŘEZ III. - III.´ 1 : 50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

PODLAŽÍ	ČÍSLO	KÓTA PODLAHY	NÁZEV	PLOCHA m²	SVĚTLÁ VÝŠKA m	PODLAHA		STĚNY			STROP
						POVRCH	SLOŽENÍ	DRUH	VÝŠKA	DÉLKA	
		VDJ ČESKÝ PROD - PŘÍZEMÍ									
1. N.P.	201	+ 2,15	VSTUP AKUMULACE	42,4	2,60	KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON	KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON + STROJNĚ NANÁŠENÁ STĚRKA TL. 3,5 mm	KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON+STR.NANÁŠENÁ STĚRKA TL. 3,5 mm			KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON+STROJNĚ NANÁŠENÁ STĚRKA TL. 3,5 mm

TABULKA PROSTUPŮ

PŮDORYSNÝ ŘEZ III. - III.´ - TABULKA PROSTUPŮ										
č.	DN potrubí (mm)	Ø VRTU (mm)	Gumové segmentové těsnění			tl. konstrukce (mm)	Materiál stěny	Počet ks	Potrubí	Poznámka
				typ	počet ks					
1*	300	350	NE			200	ŽB	7	PVC	STROP
2		400	NE			250	ŽB	6	POUZE ODVRT	STROP
* MEZIPROSTOR OTVORU A POTRUBÍ ZAPĚNIT A ZATŘÍT CEMENTOVOU STĚRKOU										

LEGENDA :

ŽELEZOBETON DLE ČSN EN 206-1 XC4-XA2-C30/37 CI 0,2 MAX. PRŮSAK 50 mm

BETON C20/25

POZNÁMKA :

PROSTUPY ODVRTAT PŘED MONTÁŽÍ TECHNOLOGIE PO PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH VODOTĚSNOSTI !!!!!

± 0,00 = 258,16

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. FOREJTEK J.	ING. PŘÍVRATSKÝ	ING.FOREJTEK J.	ING. PŘÍVRATSKÝ

INVESTOR	MĚSTO ČESKÝ BROD	OBJEDNATEL	MĚSTO ČESKÝ BROD
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	OBEC	ČESKÝ BROD

FORMÁT	6 A4
DATUM	11/19
STUPEŇ	DPS
Č. ZAK.	07417 - 360
ARCH. Č.	07417
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.1-03

AKCE: NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU ČESKÝ BROD

PŘÍLOHA: PŮDORYSNÝ ŘEZ III. - III.´

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM