

Legenda


- Trasa kabelových rozvodů
- Ústředna EZS
- Ovládací klávesnice
- Prostorové čidlo duhlin
- Prostorové čidlo infrapas
- Magnetický kontakt
- Magnetický kontakt těžký
- Technologický rozvaděč

Napěťová soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
dle ČSN 33 2000-4-41 v síti TN-S samostatným odpojením od zdroje

Poznámka

1. Kabelové rozvody vedeny na kabelových roštích a v lištách "Lv".

 <div>Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Stezíně 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz</div>			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. FOREJTEK J.	ZODP. PROJEKTANT ING. MACHAČ	PROJEKTANT ING. MACHAČ	KONTROLOVAL ING. PŘIVRAŤSKÝ
INVESTOR MĚSTO ČESKÝ BŘOD		OBJEDNATEL MĚSTO ČESKÝ BŘOD	
KRAJ STŘEDOČESKÝ		OBEC ČESKÝ BŘOD	
AKCE NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU ČESKÝ BŘOD PS 03 Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy		ČÍSLO PŘÍLOHY MĚŘÍTKO 1 : 50	
PŘÍLOHA Elektroinstalace – Zabezpečení objektu		D.2.2 – 1	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMAM			