


Napěťová soustava: 3x230/400V~; 50Hz;
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
dle ČSN 33 2000–4–41 v síti TN–S samostatným odpojením od zdroje

Poznámka

1. Kabelové rozvody vedeny na kabelových roštech a v lištách "LV".

 Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Stezce 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vs@vishk.cz					
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. FOREJTEK J.	ZODP. PROJEKTANT ING. MACHAČ	PROJEKTANT ING. MACHAČ	KONTROLOVAL ING. PŘIVRAŤSKÝ		
INVESTOR MĚSTO ČESKÝ BROD	OBJEDNATEL MĚSTO ČESKÝ BROD	FORMÁT 2 A4			
KRAJ STŘEDOČESKÝ	OBEC ČESKÝ BROD	Č. ZAK. 07417 – 36			
		ARCH. Č 07417			
		MĚŘÍTKO 1 : 50			
AKCE NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU ČESKÝ BROD PS 03 Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy	ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.2 – 0				
PŘÍLOHA Elektroinstalace stavební – Přizemí					
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BYT BEZ NAŠEO PŘEDCHOZÍHO PISEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVANY, ROZMNOŽOVANY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMAM					