



## Dodatečná informace č. 1

**Veřejná zakázka:** Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce chodníku, východní strana  
**Číslo jednací:** MUCB 2715/2021  
**Číslo spisu:** S-MUCB 64886/2020  
**Datum:** 14.1.2021  
**Druh veřejné zakázky:** stavební práce  
**Zadávací řízení:** malého rozsahu  
**Zadavatel:** Město Český Brod, zastoupené Bc. Jakubem Nekolným, starostou města  
**Sídlo:** náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
**IČ / DIČ:** 00235334 / CZ00235334  
**vyřizuje:** odbor rozvoje  
**Kontaktní osoby:** Lenka Farkasová, projektový manažer, tel. 321 612 157, [farkasova@cesbrod.cz](mailto:farkasova@cesbrod.cz)  
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel: 321 612 158, e-mail: [dockalova@cesbrod.cz](mailto:dockalova@cesbrod.cz)

### Dotaz č. 1:

V technické zprávě je určena na vjezdy dlažba tloušťky 8 cm, jen na vjezd č.3 je tloušťka 10cm. Ve výkazu výměr je všechna dlažba na vjezdy uvažována v tloušťce 10cm, čímž se vše prodraží. Co platí?

### Odpověď na dotaz č. 1:


Ve vjezdech je určena tloušťka dlažby 10 cm, dle výkazu výměr. Zmínka o menší tloušťce 8 cm zůstala v PD v Technické zprávě nedopatřením po zapracování připomínek ze strany poskytovatele dotace SFDI.

### Dotaz č. 2:

Dále ve VV je dlažba označována jako dlažba se zámkem, takže např. lčko, nebo může být i dlažba skladebná, např. Obdélník?

### Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, připouštíme i dlažbu skladebnou, např. obdélník o rozměru 10x20 cm.

  
Mgr. Hana Dočkalová  
vedoucí odboru rozvoje

MĚSTO ČESKÝ BROD  
odbor rozvoje