

Doplnění prováděcích projektových dokumentací / DPS/ dle požadavků Úřadu vlády ČR oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

1. Název akce : **Řešení vstupních veřejných prostor a chodeb v 1NP.**

Místo stavby : **Pavilony E a F nemocnice v Českém Brodě parc. č. 1623 na pozemku parc.č. 199/69, k.ú. Český Brod, Žižkova č.p. 1311**

Zak.č : 16011 dokumentace byla zpracovaná v září roku 2016

2. Název stavby: **Výtahová plošina z 1NP do 2NP**

Místo stavby : **Pavilon E nemocnice v Českém Brodě, Žižkova č.p. 1311**

Zak.č.: 17007 dokumentace byla zpracovaná v únoru 2017

Předmětem je doplnění obou pavilonů o bezbariérové WC odpovídající vyhl. 398/2009 Sb.a úpravy bezbariérových vstupních ramp do obou pavilonů .

Pavilon E

V pavilonu E je upraven požadovaný sklon 1:16 / 6,25%/ a šířka venkovní bezbariérové rampy na 1500 mm a je respektován požadavek na manipulační prostor průměru 1500 mm při otáčení ke vstupu do objektu zúžením vstupního schodiště. Zábradlí vstupní rampy zároveň tvoří vodící linii pro zrakově postižené občany. Proti pádu z rampy slouží zábradlí ve výšce 100 mm.

Bezbariérové wc: Kabina wc bude nově umístěna ve 2NP objektu, vedle výtahové plošiny. Vzhledem k tomu, že jde o změnu v dokončené stavbě jsou rozměry kabiny 1644/2137 mm dány stávajícími dispozičními možnostmi objektu. Vstupní dveře do kabiny wc budou šířky 900 mm, otevíravé ven. V dolní části budou mít větrací štěrbinu a budou opatřeny vnitřním madlem ve výšce 900 mm. WC zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Manipulační prostor bude umístěn vzhledem k dosaženým rozměrům kabiny umístěn proti dveřím. Kabina je větrána podtlakově pomocí axiálního ventilátoru, jehož potrubí je vyvedeno nad střechu objektu. Veškeré zařizovací předměty / wc a umyvadlo / musí být certifikovány pro osoby s omezenou schopností pohybu. Umyvadlo minimálních rozměrů musí být opatřeno stojánkovou baterií a osazeno ve výšce spodní hrany 800 mm nad podlahou. Po obou stranách wc bude umístěno madlo na straně přístupu bude madlo sklopné. Kabina bude obložena keramickým obkladem provedeným do výšky 2 m. Podlaha bude provedena z keramických dlaždic, které musí splňovat protiskluzný povrch. Kabina bude vybavena signalizačním zařízením, odpadkovým košem a věšákem / viz. výkres / Zrcadlo umístěné nad umyvadlem bude mít spodní hranu ve výšce max. 900 mm nad podlahou. Dveře kabiny budou vybaveny speciálním symbolem/ jehož min. rozměry jsou 100/100 mm.

Pavilon F

K zásadní požadované úpravě dojde změnou místa osazení vstupních dveří do objektu. Dveře budou umístěny k uzavření vstupní haly budou provedeny jako segmentově posuvné k jedné straně tak, aby byl zajištěn maximální průchozí otvor cca 1900 mm. Navržená vstupní rampa se tak částečně stane součástí venkovního prostoru. Za posuvnými dveřmi do objektu bude provedena rovná plocha v šířce 1500 mm./ viz. výkres / Vstupní dveře budou zasklené od výšky 400 mm nad podlahou bezpečnostním sklem a budou ovládány na optické pohybové čidlo / fotobuňku /.

Bezbariérové wc: Nově bude samostatně pro pavilon F provedeno bezbariérové wc přístupné v INP přímo ze vstupní haly. WC kabina rozměrů 1600 / 2150 mm. Vzhledem k tomu, že jde o změnu v dokončené stavbě jsou rozměry kabiny dány stávajícími dispozičními možnostmi objektu. Vstupní dveře do kabiny wc budou šířky 900 mm, otevíravé ven. V dolní části budou mít větrací štěrbinu a budou opatřeny vnitřním madlem ve výšce 900 mm. WC zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Manipulační prostor bude umístěn vzhledem k dosaženým rozměrům kabiny umístěn proti dveřím. Kabina je větrána podtlakově pomocí axiálního ventilátoru, jehož potrubí je vyvedeno nad střechu objektu. Veškeré zařizovací předměty / wc a umyvadlo / musí být certifikovány pro osoby s omezenou schopností pohybu. Umyvadlo minimálních rozměrů musí být opatřeno stojánkovou baterií a osazeno ve výšce spodní hrany 800 mm nad podlahou. Po obou stranách wc bude umístěno madlo na straně přístupu bude madlo sklopné. Kabina bude obložena keramickým obkladem provedeným do výšky 2 m. Podlaha bude provedena z keramických dlaždic, které musí splňovat protiskluzný povrch. Kabina bude vybavena signalizačním zařízením, odpadkovým košem a věšákem / viz. výkres / Zrcadlo umístěné nad umyvadlem bude mít spodní hranu ve výšce max. 900 mm nad podlahou. Dveře kabiny budou vybaveny speciálním symbolem / jehož min. rozměry jsou 100/100 mm a zvukovou signalizací pro případ potřeby.

