

LEGENDA :

- SUB - HROMOSVODNÍ SVORKA UNIVERSÁLNÍ
SO - HROMOSVODNÍ SVORKA OKAPOVÁ
SZ - HROMOSVODNÍ SVORKA ZKUŠEBNÍ
SR 03 - HROMOSVODNÍ SVORKA PÁSEK - DRÁT
ST 1 - HROMOSVODNÍ SVORKA NA OKAPOVÝ SVOD
SP 1 - HROMOSVODNÍ SVORKA PŘIPOJOVACÍ
PJ - STROJENÝ POMOCNÝ JÍMAČ POD ÚHLEM 30 - 60 ST.
JT 1 - JÍMACÍ TYČ AlMgSi - 1,5 M
ZT 1 - ZEMNÍČÍ TYČ T- PRŮŘEZU - 1,5 M
SOJ - STROJENÉ ODDÁLENÉ JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ - DLE ČSN - EN

LEGENDA :

- VALBOVÁ STŘECHA JE OSAZENA NOVOU KRYTINOU Z FALCOVANÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK Z LEGOVANÉHO HLINÍKU
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- NA ZÁKLADĚ ČSN-EN 62 305 ED.2 JE OBJEKT ZAŘÁZEN DO HLADINY OCHRANY PŘED BLESKEM LPL III
- A TÍM ODPOVÍDÁJÍCÍMU SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM LPS III. TOMU ODPOVÍDÁ POLOMĚR VALIVÉ KOULE 45 M.
- SOUSTAVA MÁ MINIMÁLNĚ 8 SVODŮ JAK VYPLÝVÁ Z VÝPOČTU A ČSN EN 62 305-ED.2.
- BUDOVA BUDE OPATŘENA HŘEBENOVOU JÍMACÍ SOUSTAVOU S JÍMACÍMI TYČEMI, POMOCNÝMI JÍMACÍ A TYPOVÝM - STROJENÝM ODDÁLENÝM JÍMACÍM ZAŘÍZENÍM DLE ČSN - EN (ANTÉNA NA STŘEŠE).
- SVODY JSOU 1,5 M NAD ZEMÍ OPATŘENY ZKUŠEBNÍ SVORKOU A NA VSTUPU DO ZEMĚ JSOU POUŽITY ZAVÁDĚCÍ TYČE.
- VEDENÍ OD ZKUŠEBNÍ SVORKY NESMÍ MÍT SPOJ !
- JEDNOTLIVÉ SVODY BUDOU UZEMNĚNÝ NA STROJENÝ OBVODOVÝ ZEMNÍČ TVOŘENÝ ZEMNÍČÍM PÁSKEM ULOŽENÝM MIN 1 METR OD OBJEKTU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE A DOPLNĚNÝ A ZEMNÍČÍMI TYČEMI T PRŮŘEZU
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V RÁMCI IZOLACE ZÁKLADŮ.
- OKAPOVÉ SVODY A STOŽÁRY OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ BUDOU UZEMNĚNÝ NA STROJENÝ OBVODOVÝ ZEMNÍČ
- ANTENNÍ ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE BUDE CHRÁNĚNO ODDÁLENÝM JÍMACÍM ZAŘÍZENÍM TYPOVÝM (DEHNiso combi)
- PŘ. STROJENÝM DLE ČSN EN - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE PROVEDENO STAVBOU.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ
- V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NUTNO PRACOVAT RUČNĚ S CO NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ !!!
- V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍ VEDENÍ ZEMNÍČI ULOŽIT V IZOLAČNÍ TRUBCE

- PROVEDENÍ PRACÍ MUSÍ ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM ČSN - EN !!
- PODROBNÝ POPIS HROMOSVODŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- U VÝLEZU NA STŘECHU OSADIT TABULKU - PŘI BOUŘCE ZÁKAZ VSTUPU NA STŘECHU !!!
- PŘI BOUŘCE JE ZÁKAZ POHYBU V BLÍZKOSTI SVODŮ !

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY		
OKRES: Středočeský		OBEC: Český Brod			
INVESTOR: Město Český Brod, Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod					
ČESKÝ BROD - PD STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 507 - ZMĚNA Č. 2 EI - ELEKTROINSTALACE,HROMOSVODY				FORMAT	3 A4
				DATUM	09.2019
				STUPEN	DPŠ
				MERITKO	1:100
				ZAK.CÍSLO: 33JV19	
Hromosvody.				ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU EI.0.15