



Sociální zařízení dle ČSN 33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-7-701

Ochrana před NDN : Samočinným odpojením od zdroje a pospojováním a proudovými chrániči Vše dle ČSN 33 2000-4-41, 33 2000 - 5 - 51 !!!
Systém napětí : 3 + N + PE, 50 Hz, 400 / 230 V, TN - C - S !!!

LEGENDA :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SEZNAM JISTIČŮ PDR

XS01OP	ZÁSUVKA	PFL7 -B10/ 1N/ B/ 003
XS02	ZÁSUVKA KUCHYN	PFL7 -B10/ 1N/ B/ 003
XSZABEZP	ZÁSUVKA ZABEZPEČENÍ	PFL7 -B10/ 1N/ B/ 003
XSSTA	ZÁSUVKA ZESILOVAČ STA	PFL7 -B10/ 1N/ B/ 003
XSROUTER	ZÁSUVKA ROUTER WIFI	PFL7 -B10/ 1N/ B/ 003

TÚV	OHŘÍVAČ TÚV	PFL7 -B15/ 1N/ B/ 003
VENT	VENTILÁTOR VZT	PFL7 -B10/ 1N/ B/ 003
ČERP	ČERPADLO ÚT	PFL7 -B10/ 1N/ B/ 003
A	OSVĚTLENÍ	PFL7 -B10/ 1N/ B

PARÉ Č. :

stavebník:	MĚSTO ČESKÝ BROD HUSOVO NÁMĚSTÍ 70 282 01 ČESKÝ BROD	IČ 00235334	ing. Martin Škorpík Projekt s.r.o.
výpracoval:	ING. MARTIN ŠKORPÍK, ČKAIT Č. 1840		IČO 059 14 523 V Brzízách 794 280 02 Kolín 2
akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP STODOLY NA POZEMKU PARC.Č. 253/2, K.Ú. VRÁTKOV	DPS	stupeň PD:
název výkresu:	ELEKTROINSTALACE	datum:	06/2020
		měřítko:	1 : 50
		výkres č.:	
			D.1.4.d - 01