

| Číslo položky  | Typové označení | MÚ Český Brod, úprava vstupních prostor - II.etapa<br>TSKP : 74221: - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)   | Měr. jedn. | Množství dle DPS |
|--|-----------------|--|------------|------------------|
| <b>VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM!</b> |                 |  |            |                  |
| 1  |                 | Hlásič optickokouřový adresný interaktivní s izolátorem  | ks         | 1                |
| <b>Kabely</b>  |                 |  |            |                  |
| 2  |                 | Kabel pro vedení linky - sdělovací kabel 2x0,8   | m          | 18               |
| 3  |                 | Sdělovací kabel stíněný 10x2x0,8, B2ca s1,d1,P30-R (pro OPPO)  | m          | 8                |
| 4  |                 | Protahovací drát - zatažný pomocného protahovacího vodiče CY 2,5 do trubek   | m          | 26               |
| <b>NOSNÉ A ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE</b>   |                 |  |            |                  |
| <b>Instalační materiál</b>   |                 |  |            |                  |
| 5  |                 | Krabice KU 68, včetně víčka (rezerva)  | ks         | 3                |
| 4  |                 | Krabice KP 100, včetně víčka a svorkovnice   | ks         | 2                |
| <b>Trubky</b>  |                 |  |            |                  |
| 6  |                 | Trubka ohebná PVC Ø20, - střední mechanická odolnost 750 N; ( šedá do podlahy)   | m          | 25               |
| <b>Demontáž</b>  |                 |  |            |                  |
| 7  |                 | Přemístění OPPO a tlačítkového požárního hlásiče   | hod        | 2                |
| 17   |                 | Stavební přípomoc  | hod        | 2                |
| <b>Doplňky pro výstavbu kabelových tras</b>  |                 |  |            |                  |
| 3  |                 | Štítek kabelový  | ks         | 10               |
| 5  |                 | Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál  | set        | 1                |
| 6  |                 | <b>Montáž (kvalifikovaný odhad) - komplet</b>  | ks         | 1                |
| 7  |                 | <b>Měření, revize, oživení, zaškolení obsluhy, certifikace - kompletní</b>   | ks         | 1                |
| 8  |                 | Technická pomoc správce systému při oživení nadstavby  | hod        | 3                |
| 10   |                 | Měřicí a certifikační protokol   | paré       | 2                |
| 11   |                 | Dokumentace skutečného provedení   | paré       | 2                |
| <b>POZNÁMKA:</b>   |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Položka s měrnou jednotkou „m“ naměřena na výkresech PD, dodavatel je povinen ji opravit v případě nesrovnalosti. Dodavatel je povinen i ostatní položky přepočítat a případné nesrovnalosti započítat do nabídky. Pozdější navýšení ceny nebude akceptováno.</li> <li>U každého výše uvedeného odkazu zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení</li> </ul> |            |                  |