



Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. FOREJTEK J.	ZODP. PROJEKTANT ING. PŘÍVRATSKÝ	PROJEKTANT ING. FOREJTEK J.	KONTROLOVAL ING. PŘÍVRATSKÝ
INVESTOR MĚSTO ČESKÝ BROD	OBJEDNATEL MĚSTO ČESKÝ BROD	FORMÁT 6 A4	DATUM 11/19
			STUPEŇ DPS
			Č. ZAK. 07417 - 360
KRAJ STŘEDOČESKÝ	OBEC ČESKÝ BROD	ARCH. Č 07417	MĚŘÍTKO 1:50
AKCE NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU ČESKÝ BROD			ČÍSLO PŘÍLOHY
PŘÍLOHA VÝPIS PRVKŮ HSV, PSV			D.1.1.1-11

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO
PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

VÝPIS PRACÍ HSV, PSV

OZN.	NÁČRT, POPIS	MATERIÁL	DÉLKA	POČET KS V PRVKU	CELKOVÁ DÉLKA	HMOTNOST		POČET PRVKŮ	HMOTNOST CELKEM	POZNÁMKA
							PRVKU			
D	DVEŘE									
D1	DVEŘE VCHODOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ 800 x 1970,VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, BÍLÉ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	PLAST						2 x LEVÉ		
D2	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ 600 x 1970,VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, BÍLÉ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	DŘEVO						1 x LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ 1 x II SPB EW 30 DP1-CP1-C		
D3	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ 1000 x 2100,VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, BÍLÉ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	PLAST						1 x PRAVÉ		
	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, OSTATNÍ									
I1	JEŘÁBOVÁ DRÁHA - NOSNOST 500 kg VČETNĚ KOTEVNÍCH PLECHŮ	I 160 PLECH TL. 10 160x500 KOTVY M 15 DL. 100	5,05 m	3 ks 6 ks 12 ks	15,15 m					POZINK
I2	JEŘÁBOVÁ DRÁHA - NOSNOST 500 kg VČETNĚ KOTEVNÍCH PLECHŮ	I 160 PLECH TL. 10 160x500 KOTVY M 15 DL. 100	3,0 m	1 ks 2 ks 4 ks	3,0 m					POZINK
V	VĚTRACÍ HLAVICE LOMANCO DN300, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A KOTVENÍ NA OBLOUKOVOU STŘECHU			7 ks						NEREZ
S	NEREZOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ Ø 1500 mm, VÝŠKA 4,8 m, VÝŠKA STUPNĚ 195 mm, 24 SCHODNIC / 360°, STŘEDOVÁ TYČ Ø 200 x 10, ŠÍRKA SCHODNICE 650 mm S NEREZOVÝM ZÁBRADLÍM - VÝŠKA 1,1 m, CELK. DL. 8,0 m			2 kpl						
VE	VENTILÁTOR DN 250 (PROVEDENÍ DO STĚNY S VENKOVNÍ PROTIDEŠTOVOU ŽALUZIÍ) - ODVĚTRÁNÍ CHLOROVNY			1 ks						
K1	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY OKAPNICE RŠ 125, OKAPY- OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU (KOMAXIT) - ODSTÍN RAL 7016				19,3 m					
K2	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 250 OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU (KOMAXIT) - ODSTÍN RAL 7016				22,0 m					
K3	ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÁ, VČETNĚ HÁKŮ A ČEL OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU (KOMAXIT) - ODSTÍN RAL 7016				19,3 m					
K4	SVOD KRUHOVÝ DN 100, VČETNĚ KOTVENÍ A KOLEN OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU (KOMAXIT) - ODSTÍN RAL 7016				18 m					