


Napěťová soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
dle ČSN 33 2000-4-41 v síti TN-S samočinným odpojením od zdroje

Poznámka

1. Kabelové rozvody vedeny na kabelových roštích a v lištách "LV".

				Vodo hospodářské inženýrské služby spol. s r. o., Na Sféřině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@ishk.cz			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. FOREJTEK J.		ZOP. PROJEKTANT ING. MACHAČ		PROJEKTANT ING. MACHAČ		KONTOLOVA ING. PRÁVILNÝ	
INVESTOR		OBJEDNATEL		FORMAT		3 A4	
MĚSTO ČESKÝ BROD		MĚSTO ČESKÝ BROD		DATUM		11/19	
KRAJ STŘEDOČESKÝ		OBEC ČESKÝ BROD		TUŠEN		DP	
AKCE		NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU ČESKÝ BROD		C. ZAK.		07417 - 38	
		PS 03 Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy		ARCH. Č		07417	
PŘÍLOHA		Elektroinstalace		MĚŘIKO		1 : 50	
		Stavební – Suterén		ČÍSLO PŘÍLOHY			
				D.2.2		- 06	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU MSM DÍLEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BÝT BEZ NÁŠEOH PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNÝ, ROZMNOŽOVÁNÝ ANI ZPŮSOBNĚNÝ JINÝM OSOBNÍ NEBO FIRMAM							