



TABULKA BOURACÍCH PRACÍ	
OZNAČENÍ	POPIS
A	DMTZ OCELOVÝCH VRAT DVOUKŘÍDLOVÝCH VYBOURÁNÍ UHELNÍKOVÉ ZÁRUBNĚ
B	DMTZ OCELOVÝCH DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLOVÝCH VYBOURÁNÍ UHELNÍKOVÉ ZÁRUBNĚ
C	DMTZ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
D	DMTZ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
E	DMTZ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
F	DMTZ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
G	VYBOURÁNÍ ZDIVA PRO OTVOR VRAT S PŘEDCHOZÍM VYBOURÁNÍM KAPSY PRO ULOŽENÍ PŘEKLADŮ RZP
H	DMTZ PODLAHOVÝCH VODÍČÍCH "U" PROFILŮ
I	VYBOURÁNÍ PODLAHY A VÝKOP RÝHY PRO OSAZENÍ KABELOVÝCH CHRÁNIČEK DN300
J	OSADIT CHRÁNIČKY KABELŮ Z POTRUBÍ KG DN 200 PROVĚST OBŠYP POTRUBÍ DOPLNIT CEMENTOVÝ POTĚR
K	DMTZ OCELOVÝCH RAMOVÝCH KONSTRUKCÍ STĚN S VÝPLNÍ Z PLETIVA

PARÉ Č. :

stavebník:	MĚSTO ČESKÝ BROD HUSOVO NÁMĚSTÍ 70 282 01 ČESKÝ BROD	IČ 00235334	ing. Martin Škorpič Projekt s.r.o.		
			IČO 059 14 523 V Břizách 794 280 02 Kolín 2		
			vypracoval:	ING. MARTIN ŠKORPIČ, ČKAIT Č. 1840	
			akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY TRAFOSTANICE KO 0639 NA POZEMKU PARC.Č. 1624, K.U. ČESKÝ BROD	
			název výkresu:	PŮDORYS 1.NP STAVAJÍCÍ STAV BOURACÍ PRÁCE	

stupeň PD:	DSP
datum:	05/2020
měřítko:	1 : 50
výkres č.	D.1.1.b - 01