



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU	S-MUCB 2559/2014
ČÍSLO JEDNACÍ	MUCB 25863/2022
POČET LISTŮ/PŘÍLOH	1/0
VYŘÍZUJE	Štěpán Korenec
TELEFON	321612154
EMAIL	korenec@cesbrod.cz
DATUM	17. 5. 2022

Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka:	Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení
Číslo zakázky:	VZ 2022/08
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Zadávací řízení:	malého rozsahu
Zadavatel:	Město Český Brod , zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČO 00235334
Kontaktní osoby:	Ladislav Sajver, investiční referent, tel. 321 612 152, sajver@cesbrod.cz , Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel. 321 612 158, dockalova@cesbrod.cz

Na základě dotazu uchazeče ve znění:

„...uchazeč žádá zadavatele o upřesnění následujícího:

výkaz výměr se neshoduje s TZ v položkách týkajících se sloupů VO.

VV udává: Stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 6 - 133/89/60 – sadový

V TZ se píše:

ul. Tyršova

Sadové osvětlovací těleso výšky 5,7m (celková výška stožáru se svítidlem) stožár s litinovými doplňky Cardiff, RAL 9005 (reaktivní barva na zinkované povrchy, černý polepovaný odstín).

ul. Masarykova a křižovatka

ocelové bezpaticové stožáry 159/114/89, oboustranně žárově zinkované - ponorem, nadzemní délka 6m, podzemní délka 1,2m, výška světelných bodů 8 m

V předloženém výkazu výměr jsou tyto dva rozdílné typy sloučené do jednoho. Žádáme o rozdělení v předloženém výkazu a to vč. typů svítidel...“,

došlo k aktualizaci výkazu výměr, který tvoří přílohu zadávací dokumentace (viz soubor „aktualizace220517_Oprava chodníku ul. Tyršova.xlsx“).

S ohledem na výše uvedené současně **prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do úterý 24. 5. 2022 do 10:00.**

v z. Ing. Lucie Tlamichová
projektový manažer
Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje