

Váš dopis zn.:
Ze dne: 21.12.2020

LNConsult s.r.o.
U Hřiště 250
250 83 Škvorec

Spis. zn.: S- KHSSC 62181/2020
Č. j.: KHSSC 62181, 62503/2020

Vyřizuje: Černíková
Tel.: 321 751 018
E-mail: michaela.cernikova@khsstc.cz

Datum: 06.01.2021

Projektová dokumentace akce „**Obnova a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého v Českém Brodě, včetně instalace ATS**“ - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě žádosti stavebníka Města Český Brod, Husovo nám. 70, Český Brod zastoupeného na základě plné moci společností LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, Škvorec, IČ 29136504, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako orgán místně příslušný podle § 82 odst.1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci k územnímu řízení stavby „**Obnova a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého v Českém Brodě, včetně instalace ATS**“ v rozsahu právní úpravy provedené § 3 odst. 1 a § 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o**:

S předloženým návrhem projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení stavby „**Obnova a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého v Českém Brodě, včetně instalace ATS**“

s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek :

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorku vody z konce nového řadu V1. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst.1 zákona ve spojení s § 4 odst.2 písm. a) vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozd. předpisů.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1)

vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd.předpisů.

Odůvodnění:

Dne 21.12.2020 byla doručena KHS k posouzení projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení stavby vodovodní sítě v Českém Brodě, týkající se konkrétně obnovy a propojení vodovodní řadů v ulici Palackého v Českém Brodě, včetně instalace ATS.

Projekt zpracoval Ing. Ladislav Němeček, 10/2020.

Navrhovaná obnova a propojení vodovodního řadu bude sloužit k zásobování pitnou vodou přilehlých panelových domů. Stavba SO 01 – vodovodní řad V1 je navržen z litinového potrubí (DN 100) a bude umístěn v místní komunikaci v celkové délce 138,33 m. Stavba SO 02 – vodovodní řad V2 je navržen též z litinových trub (DN 150) a bude sloužit jako propojovací řad se stávajícím vodovodním řadem. V rámci této stavby bude dále v zeleném pásu provedena instalace ATS. Veškeré řady budou uloženy v nezámrzné hloubce.

Projektová dokumentace byla posouzena z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví. Dle § 3 odst.1 zákona ve spojení s § 4 odst.2 písm. a) vyhlášky 252, je třeba ověřit kvalitu vody z nové části vodovodu, proto byla dána podmínka č. 1. Podmínka č. 2 vychází z požadavků § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky 409.

Ing. Jana Motýlová

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Kolín a Kutná Hora

Rozdělovník

Adresát DS

KHS Stč. kraje, ÚP Kolín – HOK