

# LEGENDA MÍSTNOSTÍ, VNĚJŠÍCH Vlivů A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

**Objekt se vyskytuje v nadmořské výšce do 300m (AC1).**

\* zbytek AD1, prostory dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	PROJEKCE ELEKTRO	
J. Vocásek	J. Vocásek			JINDŘICH VOCÁSEK	
OKRES:	Středočeský			Opočnice 13	
OBEC:	Liblice			289 04 Opočnice	
INVESTOR:	Město Český Brod, Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod			mobil: +420 608 515 022	
				e-mail: <a href="mailto:vocasekelektroprojektovani@gmail.com">vocasekelektroprojektovani@gmail.com</a>	
SŠMG LIBLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY				FORMÁT	
				DATUM	02.2023
				STUPEŇ	DSP
				MĚŘÍTKO	
Legenda místností, vnějších vlivů a umělého osvětlení				ZAK.ČÍSLO:	10JV23
				ČÍSLO VÝKRESU	ARCH. ČÍSLO
				EI 0.2	

č.m.	název místností	udržovaná osvětlenost Em (1x)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón světla)
201	CHODBA	100	80	TB
202	SPECIÁLNÍ UČEBNA	500	80	TB
203	KMENOVÁ UČEBNA	500	80	TB
204	KMENOVÁ UČEBNA	500	80	TB
205	SPECIÁLNÍ UČEBNA	500	80	TB
206	SKLAD	100	60	TB
207	ÚKLIDOVÁ KOMORA	100	80	TB
208	WC DÍVKY	200	80	TB
209	PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY	200	80	TB
210	PŘEDSÍŇKA WC CHLAPCI	200	80	TB
211	WC CHLAPCI	200	80	TB
212	PŘEDSÍŇKA WC UČITELÉ	200	80	TB
213	WC UČITELÉ	200	80	TB
214	DENNÍ MÍSTNOST	200	60	TB
215	KABINET	500	80	TB

č.m.	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGRL	vnější vliv dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	plocha m <sup>2</sup>	poznámky
201	LED	25	AB5, AD1		
202	LED	19	AB5, AD1		
203	LED	19	AB5, AD1		
204	LED	19	AB5, AD1		
205	LED	19	AB5, AD1		
206	LED	25	AB5, AD1		
207	LED	25	AB5, AD1		
208	LED	25	AB5, AD1		
209	LED	25	AB5, AD1		
210	LED	25	AB5, AD1		
211	LED	25	AB5, AD1		
212	LED	25	AB5, AD1		
213	LED	25	AB5, AD1		
214	LED	22	AB5, AD1		
215	LED	19	AB5, AD1		