



NAŠE SP. ZN. S-MUCB 1021/2024
VYŘIZUJE Štěpán Korenec
TELEFON 321 612 154
EMAIL korenec@cesbrod.cz
ČESKÝ BROD 2. 2. 2024

Dodatečná informace č. 4

Veřejná zakázka: **EPS v domově Anna, Český Brod**
Druh veřejné zakázky: služby
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní
Zadavatel: město Český Brod, zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO/DIČ: 00235334/CZ00235334

Zadavatel z důvodu vypořádání dotazů dodavatele vydává tuto dodatečnou informaci č. 4.

Dotaz č. 1:

„V technické zprávě EPS (strana 6) projektant uvádí dílčí úpravy, které nejsou zahrnuty do projektu EPS. Mezi dílčími úpravami, které nejsou zahrnuty do projektu EPS je zhotovení sádrokartonové niky s dvířky a požární odolnost konstrukce min. EI30.

Uchazeč upozorňuje, že sádrokartonová nika s dvířky není zahrnuta ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci není detailněji popsána (rozměry apod.). Uchazeč se dotazuje, jestli stavební práce (SDK nika) je předmětem dodávky EPS?

Odpověď k dotazu č. 1:

„Zadavatel požaduje řešení formou instalace celokovové skříně s odpovídající PO. V tomto smyslu byla doplněna projektová dokumentace a výkaz výměr. Změny jsou označeny červeným písmem.“

Dotaz č. 2:

„Zadavatel v zadávací dokumentaci v odstavci 1.3. uvádí, že součástí předmětu veřejné zakázky je také servisní a revizní činnost po dobu 60 měsíců dle specifikace.

Uchazeč upozorňuje, že servisní a revizní činnost není zahrnuta ve výkazu výměr, krycím listu a ani ve smlouvě o dílo.



Uchazeč se dotazuje, zda součástí veřejné zakázky je i servisní a revizní činnost po dobu 60 měsíců v rozsahu specifikovaném odstavcem 1.3? Pokud ano, uchazeč si dovoluje navrhnout, aby byla rozdělená celková cena veřejné zakázky na cenu za stavební práce/dodávku dle výkazu výměr a servisní, revizní služby.

Odpověď k dotazu č. 2:

„Součástí veřejné zakázky je i servisní a revizní činnost po dobu 60 měsíců v rozsahu specifikovaném odstavcem 1.3 ZD. Zadavatel upravil krycí list ve smyslu rozdělení nabídkové ceny na dodávku + montáž a dále servisní činnosti. Doplnil dále projektovou dokumentaci o tuto položku k ocenění. Opět označeno červeně.“

Dotaz č. 3:

„V projektové dokumentaci (výkres 1. PP, 1. NP, střecha) jsou navrženy záložní zdroje 24 V, pro které je nutné zajistit přívod 230 V. Tyto přívody jsou ve výkazu výměr uváděny pouze kusovým množstvím. Projektová dokumentace detailněji nespecifikuje umístění silnoproudých rozvaděčů s volnou pozicí pro osazení jističe, ani délku kabelového vedení 230 V přívodu.

Uchazeč se dotazuje na vzdálenosti silnoproudých rozvaděčů s volnou pozicí od jednotlivých záložní zdrojů 24 V? Případně v jakých místnostech jsou tyto rozvaděče umístěny. Pro hospodárné nacenění veřejné zakázky musí uchazeč znát délku přívodní trasy s 230 volty.“

Odpověď k dotazu č. 3:

„Zadavatele sděluje, že požadavek byl zapracován do výkresové části PD.“

Dotaz č. 4:

„V projektové dokumentaci (blokové schéma) je pro OPPO, KTPO, TO navržen kabel PRAFLAGUARD 5x2x0,8. Ve výkazu výměr je uveden kabel 4x2x0,8.

Uchazeč se dotazuje zdali má být použit kabel dle výkresové části, nebo výkazu výměr??

Odpověď k dotazu č. 4:

„Zadavatel sděluje, že požadavek byl vypořádán specifikací příslušného kabelu ve výkazu výměr. Opět označeno červeně.“

Dotaz č. 5:

„Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. V krycím listu, smlouvě je uvedena 21 % sazba DPH.

Uchazeč se dotazuje, zda objednatel (Domov Anna Český Brod, sociální služby pro seniory) spadá pod § 48 odst. 5, písm e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, pro kterého se uplatňuje snížená 12 % sazba DPH, nebo základní sazba ve výši 21 %?“

Odpověď k dotazu č. 5:

„Zadavatel sděluje, že s ohledem na účel zařízení spadá veřejná zakázka skutečně pod sníženou sazbu 12 % DPH. Tato nesprávnost byla upravena v krycím listu a návrhu smlouvy.“



Městský úřad Český Brod

Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Informace č. 6:

S ohledem na zásadní změnu požadavku na kvalifikaci zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 2. 2024, 10:00.

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje

