



NAŠE SP. ZN. S-MUCB 1021/2024
VYŘIZUJE Štěpán Korenec
TELEFON 321 612 154
EMAIL korenec@cesbrod.cz
ČESKÝ BROD 9. 2. 2024

Dodatečná informace č. 6

Veřejná zakázka: EPS v domově Anna, Český Brod
Druh veřejné zakázky: služby
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní
Zadavatel: město Český Brod, zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO/DIČ: 00235334/CZ00235334

Zadavatel z důvodu vypořádání dotazů dodavatele a PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK vydává tuto dodatečnou informaci č. 6.

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v dodatečné informaci č. 4 potvrdil, že součástí veřejné zakázky je i servisní a revizní činnost po dobu 60 měsíců v rozsahu specifikovaném v odstavci 1. 3. ZD. Kromě pravidelné půlroční kontroly, pravidelné roční revize a koordinačních zkoušek je součástí i servisní činnost na výzvu zadavatele, provozovatele, nebo HZS.

Pravidelné kontroly dokáže zhotovitel na základě rozsahu systému EPS a platných požadavků předpokládat a řádně ocenit. Uchazeč se dotazuje, zda servisní činnost na výzvu zahrnuje i běžné opravy tzn. výjezdy servisního technika?

Běžné opravy tzn. výjezdy servisního technika nemůže uchazeč adekvátně předpokládat s ohledem na nevědomost četnosti výjezdů (oprav) a potřebného materiálu (komponentů) k opravě EPS. Uchazeč si dovoluje navrhnout, aby servisní a revizní činnosti byly myšleny pouze pravidelné půlroční a roční úkony stanovené § 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb.“

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel sděluje, že požadovanou servisní a revizní činností jsou myšleny pravidelné půlroční kontroly, pravidelné roční revize dle § 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb. a současně servisní činnosti prováděné v rámci oprávněných reklamací po dobu běhu záruční lhůty. Co se týče běžných oprav nad rámec reklamací tyto, necht' jsou formou sazebníku dodavatele součástí nabídky ve smyslu bodu 15.4 písm. h) ZD a nebudou tvořit součást ceny uvedené v nabídce a nebudou hodnoceny v rámci této veřejné zakázky.“

Dotaz č. 2:

„Uchazeč se dotazuje, zda předmětem pravidelných kontrol prováděných zhotovitelem je také zkouška činnosti ústředny a doplňujících zařízení 1x měsíčně?



Tuto kontrolu ve většině případů vykonává osoba odpovědná za provoz tohoto zařízení nebo jím pověřená osoba na základě proškolení s jednoduchým zápisem do provozní knihy. Půlroční zkoušku činnosti samočinných hlásičů provádí technik proškolený výrobcem a roční zkoušku včetně revize provádí osoba odborně způsobilá dle zákona o požární ochraně.“

Odpověď k dotazu č. 2:

„Zkoušku činnosti ústředny a doplňujících zařízení 1x měsíčně zadavatel požaduje, neboť se jedná o požadavek normy ČSN 34 2710 (čl. 12.2.). Tato zkouška bude prováděna dodavatelem proškolenou osobou pověřenou údržbou zařízení EPS. Požadavek, necht' je oceněn v rámci položky proškolení.“

Dotaz č. 3:

„**Uchazeč se dotazuje, zda záruční lhůta 5 let za jakost dodávky se vztahuje pouze na stavební práce a nemovitý majetek zabudovaný do stavby (např. kabelové rozvody), nebo také na stroje, zařízení a technologie?**

Uchazeč upozorňuje, že na zařízení a technologie výrobce dává standardní záruku v délce 24, případně 36 měsíců. Delší dobu záruky uchazeč přejímá na sebe a musí ji tak výrazně promítnout do cenové nabídky. V praxi není možné do systému EPS zabudovat např. zálohové akumulátory, které budou splňovat potřebnou dobu zálohování dle ČSN po dobu 5 let.“

Odpověď k dotazu č. 3:

„Zadavatel sděluje, že požadovaná záruční lhůta se vztahuje na kompletní veřejnou zakázku, tedy i na stroje, zařízení a technologii.“

INFORMACE Č. 4:

S OHLEDEM NA USTANOVENÍ § 98 ODS. 5 ZZVZ PRODLUŽUJE ZADAVATEL LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 16. 2. 2024, 10:00 HOD.

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje

