



Město Český Brod

Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

ČÍSLO SPISU S – MUCB 62250/2022

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 42357/2023

VYŘIZUJE Edita Suchanová

TELEFON 321612153

EMAIL suchanova@cesbrod.cz

DATUM 8.8.2023

Pan
Ing.arch. Václav Hájek
Horova 1184/21
500 02 Hradec Králové

Vyjádření k DSP Podkrovní vestavba budovy čp. 1 v Českém Brodě

Stavba se nachází na pozemku st. 7 v k.ú. Český Brod a od 2. Dubna 1996 je zapsanou nemovitou kulturní památkou s číslem rejstříku 11229/2-4333.

K vaší žádosti sdělujeme, že město Český Brod nemá k dokumentaci pro stavební povolení námitek za následujících podmínek:

- dokumentace pro provádění stavby bude řešena v souladu s požadavky DOSS (případné požadavky budou do DPS kompletně zapracovány);
- bezbariérový přístup do objektu musí být po celou dobu výstavby zachován plně funkční;
- podlahy v podkroví budou řešeny bezbariérově a musí se bezbariérově napojovat i na výtah;
- v rámci DPS bude zpracován podrobný plán organizace výstavby;
- zařízení staveniště je ze strany investora možné jen v dotčených prostorách stavby a na komunikaci před vstupem do budovy;
- v rámci řešení musí být sjednoceny typy svítidel se svítidly v ostatních podlažích a vše v LED technologii;
- bourací práce budou prováděny maximálně ohleduplně na provoz knihovny (2.N.P.), CVIK a kavárna (1.N.P.);
- po celou dobu stavby bude v prostoru staveniště a v přilehlém okolí udržován pořádek a bude dbáno na bezpečnost práce především s ohledem na návštěvníky objektu, ale i na pracovníky jednotlivých provozů a dotčených pracovníků investora (vlastníka objektu);
- případný zábor veřejného pozemku si dodavatel projedná na odboru dopravy;
- energie pro realizaci díla si dodavatel bude zajišťovat sám u jednotlivých provozovatelů nebo správců na základě odečtových zařízení (vodoměr, elektroměr atd.).

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření správců sítí ani orgánů státní správy.

S pozdravem

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru

-2-