Číslo zařízení	Popis	Typ zařízení	Umístění	Množství - ks	Výkonové parametry																		Poznámka
					Přívod vzduchu											Odvod vzduchu							
					V	Δp_{ext}	Motor/zařízení			Ohřívač		Kondenz. jednotka				V	Δp_{ext}	Motor			Hlučnost zařízení, akustický výkon	Hmotnost	
										Vodní 70/50 °C	tlaková ztráta												
					m^3/h	Pa	kW	V	A nom/max	kW	kPa	kW	V	A nom/max		m^3/h	Pa	kW	V	A nom/max	dB(A)	kg	
1	Větrání třídy 1	Elektrodesign	103	1	1 100	450	0,49	230	2,1	4,5	2,0					1 100	450	0,43	230	1,9	54,0	214	*1
2	Větrání třídy 2	Elektrodesign	203	1	1 100	450	0,49	230	2,1	4,5	2,0					1 100	450	0,43	230	1,9	54,0	214	*1
3	Větrání třídy 3	Elektrodesign	303	1	1 100	450	0,49	230	2,1	4,5	2,0					1 100	450	0,43	230	1,9	54,0	214	*1
4	Větrání třídy 4	Elektrodesign	403	1	1 100	450	0,49	230	2,1	4,5	2,0					1 100	450	0,43	230	1,9	54,0	214	*1
5	Větrání třídy 5	Elektrodesign	503	1	1 100	450	0,49	230	2,1	4,5	2,0					1 100	450	0,43	230	1,9	54,0	214	*1
6	Větrání třídy 6	Elektrodesign	603	1	900	450	0,49	230	2,1	4,5	2,0					900	450	0,43	230	1,9	54,0	214	*1
7	Větrání přípravny jídel	Elektrodesign	012	1	1 260	400	0,49	230	2,1	5,0	2,0					1 260	400	0,43	230	1,9	54,0	214	*1
8	Větrání logopedie	Elektrodesign	006	1	60		0,01	230								60					23,0	2	*2
9	neobsazeno																						
10	Větrání prádelny	Elektrodesign	011	1												540	200	0,15	230		40,0	5	*3
11	Větrání ústředny ERO	Elektrodesign	702	1												260	150	0,12	230		38,0	5	*4
12	Větrání odpadků 013	Elektrodesign	013	1												135	180	0,12	230		38,0	5	*3
13	Větrání hyg. zařízení	Elektrodesign	017	1												80	30	0,05	230		35,0	2	*5
	Větrání hyg. zařízení	Elektrodesign	015	1												80	30	0,05	230		35,0	2	*5
	Větrání hyg. zařízení	Elektrodesign	016	1												80	30	0,05	230		35,0	2	*5

Celkové spotřeby VZT:		
EL	7,0	kW
ÚT (voda min 70/50°C)	32,0	kW

Poznámky

1 Vnitřní jednotka s vlastní MaR, možnost centrálního řízení přes modbus
2 3 otáčkové provedení, bezdrátový ovladač
3 Ovládat od pohybového čidla nebo osvětlení s doběhem + časové spouštění (např 3 x denně á 15 minut)
4 Ovládat termostatem
5 Ovládat od pohybového čidla nebo osvětlení s doběhem

Zapojení a ovládání:
Zapojuje EL, ovládá MaR
Zapojuje a ovládá EL
Zapojuje EL, vlastní MaR