



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Elektronický podpis - 21.7.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ilona Tučimová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 22.12.2023 13:11:21+00:01:0

VÁŠ DOPIS / ZE DNE 03.06.2021
ČÍSLO SPISU S-MUCB 31283/2021/KS
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 41801/2021
VYŘIZUJE Ilona Tučimová
TELEFON 321 612 182
EMAIL tucimova@cesbrod.cz
DATUM 21.07.2021

MS architekti s.r.o.
IČO: 62580426
U Nikolajky 1085/15
150 00 Praha 5
IDDS

MS architekti s.r.o.		
přijato dne: 21.7.	pod č.: 496.	charakter: 25
k vyřízení/za správnosti: BLSO		zakázka/středisko:
pokyny k platbě/dne:		poznámka:

Závazné stanovisko

Městský úřad Český Brod, OŽPZ, ochrana ovzduší, jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 136 odst. 1, písm. b, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád), věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a místně příslušný podle §11 správního řádu

vydává

pro účely stavebního řízení k níže uvedené akci ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí

závazné stanovisko ke stavebnímu řízení - instalace zdroje znečišťování ovzduší

subjektu: **Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod**

zastoupen: **MS architekti s.r.o., IČO: 62580426, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5**

v souladu s ustanovením § 149 odst.1 správního řádu a s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, ve kterém

souhlasí

s instalací **stacionárního zdroje neuvedeného v příl. č. 2, zákona o ochraně ovzduší:**

Emisní třída NOx: **5**

Identifikace zdroje: **CGB-2-55,**
2x plynový kondenzační kotel

Jmenovitý výkon: **2x max. 55 kW**

výrobce: **Wolf GmbH**

palivo: **zemní plyn**

Místo realizace: **p.č.: 221/19, st.p.č.793**

k.ú. **Český Brod**

Charakter zdroje: **MŠ Kollárova Český Brod – vytápění – 2x plynový kondenzační kotel navržený typ CGB-2-55, výrobce Wolf GmbH., jmenovitý výkon 2x max. 55 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 7,6m.**

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

Provozovatel nevyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen uvést do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění ovzduší, v souladu s podmínkami, pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem.

Odůvodnění:

Žádostí doručenou dne 03.06.2021 požádal investor **Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, zastoupen: MS architekti s.r.o., IČO: 62580426, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5, MěÚ Český Brod, OŽPZ** jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání závazného

stanoviska ke stavebnímu řízení výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší. Jedná se o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Tato žádost byla podána v souladu s § 37 odst. 1 a 2 správního řádu.

Stravování bude realizováno dovozem hotových pokrmů, jejich ohřevem a výdejem. Nepodléhá vydání ZS.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.

Upozorňujeme:

1/ že k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu je třeba požádat **znovu o vydání závazného stanoviska dle §11, odst. 3 zákona o ochraně ovzduší**.

2/ budoucího provozovatele předmětného zdroje na ustanovení § 16, odst. 2, zákona o ochraně ovzduší. V něm je uvedeno že: „Osoba uvádějící na trh v České republice **spalovací** stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, **je povinna prokázat certifikátem** podle jiného právního předpisu, že spalovací stacionární zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle přílohy č. 10 k tomuto zákonu, část I“.

oprávněná úřední osoba

Ilona Tučimová v.r.

odborný referent na úseku ochrany ovzduší

Rozdělovník :

- MS architekti s.r.o., IČO: 62580426, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5 – IDDS
- MěÚ Český Brod, Stavební úřad – GINIS