




Výřez číslo 1




Výřez číslo 2



Výřez číslo 3



Výřez číslo 4




Poznámky:

!!! Projektová dokumentace uvažuje s demontáží strojních částí kotleny tak, aby bylo možné tyto části namontovat zpět a zprovoznit. Po demontáži částí bude zhodnocen jejich stav. V případě akčních hydraulických prvků (například oběhová čerpadla, třícestné ventily, servopohony apod.) postupovat při posuzování stavu hospodárně vůči zadavateli. Po demontáži fyzicky posoudit stav jednotlivých akčních prvků za účasti zástupce investora a TDI a na základě společného posouzení bude rozhodnuto o případné zpětné montáži. !!!

Legenda:

- OT Desková stávající
- OT Desková navrhovaná nebo přesunutá
- OT Čláková stávající
- OT Čláková navrhovaná nebo přesunutá
- Navrhované VRATNÉ–topná voda
- Navrhované PŘÍVODNÍ–topná voda
- Stávající VRATNÉ–topná voda
- Stávající PŘÍVODNÍ–topná voda
- Stoupající potrubí

Pozice výřezů



Tabulka místností 1.NP									
Číslo m.	Plocha [m²]	Název místnosti	Podlaha	Sokl	Stěny	Strop	Světla výška	Poznámka	
S01.01	31,6	Zádveří	teraco	–	malba bílá	malba bílá	5020	dřevěný obklad v=1500mm	
S01.02	36,9	Vstupní hala	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	3680	omývatelný náter na stěnách v=1500mm	
S01.02a	5,5	Výťahová podesta	teraco	teraco	malba bílá	–	–	–	
S01.03	40,0	Mezipodesta, schod. ramena	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	3390	omývatelný náter na stěnách v=1500mm	
S01.03a	12,7	Výťahová podesta	teraco	teraco	malba bílá	–	–	–	
S01.04	23,0	Kotelna	keramická dlažba	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.05	14,9	Boční schodiště	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	3680 5180	–	
S01.06	5,0	Poradenské prac.	–	–	malba bílá	malba bílá	4010	–	
S01.07	21,2	Multifunkční místn.	bezprašný náter	–	malba bílá	malba bílá	4000	–	
S01.08	47,6	Jazyková učebna	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.09	33,8	Kabinet – tělocvik	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.10	7,1	Archiv	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.11	37,7	Šatny	podlahová stěrka	MDF profil	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.12	40,1	Šatny	podlahová stěrka	MDF profil	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.13	3,6	WC	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.14	62,8	Učebna	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.15	96,8	Chodba	teraco	keramický pásek	malba bílá	malba bílá	–	omývatelný náter na stěnách v=1500mm	
S01.16	62,4	Učebna	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.17	62,9	Učebna	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.18	26,2	Kabinet	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
S01.19	29,7	WC Dívky	–	–	malba bílá	malba bílá	–	–	
Celkem	701,6								

5				
4				
3				
2				
1	30.5.2022			
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn		Vypracoval

Objednatel:

MĚSTO ČESKÝ BROD
NÁM. HUSOVO ČP. 70
282 01
ČESKÝ BROD

Soutěžní systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Objednatel:

GREBNER G
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
SPOL. S R. O.
JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3

Objednatel:

PECKA
ATELIÉR

Paré:

Místo stavby:

Český Brod

SOD objednatel: PG 2469/20

Architekt

Název akce:

Dokumentace pro vydání společného povolení
Stavební úpravy základní školy Žitoměřská

Zoř. projektant Ing. V. Voborník
Vypracoval Jan Los
Kontrola Ing. V. Voborník
HIP Ing. R. Šembera

Měřítko:

M 1 : 50

Formát:

420x630

Datum:

06/2022

Příloha:

Technika prostředí staveb – Vytápění
Vytápění I.NP

Číslo zakázky: PG 2469/20
Číslo přílohy: D.1.4.4.b-02

Stupeň: DPS
Změna: 00