

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- A

12 * ESLINE ZERO D/I 820mm 90B_direct side
- B1

62 * ES-SYSTEM MODERNA 2 1197 LED 840 5400lm CLEAR 42W IP20 RAL9016 DRV
- J1

3 * ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
- C


4 * ESLINE 340 VP AS
- H2

6 * ES-SYSTEM CAMELEON MIDI 1 120.LED 840 1550LM CLEAR 60° RING 14W IP54
- N5

22 * ES-SYSTEM CAU2 S 1x3 TC 1 VWD
- NP1

2 * ES-SYSTEM - LED - pik. stěna - přisazené
- INSTALAČNÍ VYPÍNAČ, 230V/10A, ŘAZ.1, IP20
- INSTALAČNÍ SPÍNAČ, 230V/10A, ŘAZ.5
- INSTALAČNÍ SPÍNAČ, 230V/10A, ŘAZ.6, IP20
- INSTALAČNÍ SPÍNAČ, 230V/10A, ŘAZ.7, IP20
- PIR SPÍNAČ 360°, IP20

Tabulka místností 4.NP									
Číslo m.	Plano [d]	Název místnosti	Podlaha	Strop	Stěny	Strop	Stěny	Podlaha	Podlaha
S04.01	11.5	Schodiště	Podlaha	Strop	Stěny	Strop	Stěny	Podlaha	Podlaha
S04.02	36.0	Technická místnost	Podlaha	Strop	Stěny	Strop	Stěny	Podlaha	Podlaha
S04.03	22.0	Vodárna	Podlaha	Strop	Stěny	Strop	Stěny	Podlaha	Podlaha
Celkem		69.5							



5			
4			
3			
2			
1			

Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval
--------	-------	----------------------------	------------

Soutěžní systém: JTSK Výkresový systém: Bv

Objednatel: Město Český Brod náměstí Husovo čp. 70 282 01 Český Brod		Zpracovatel: GREBNER INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3		Zpracovatel čestí: MINET ELEKTRO MINET ELEKTRO, spol. s r.o. Prácheňská 810/16, 102 01 Praha 10 T: +420 281 017 259 www.minetelektro.cz		Paré:	
Místo stavby: Český Brod		SRO objednatel:		Architekt:			
Název díla:		Český Brod		Zodp. projektant:		Ing. Pavel Řežábek	
Stavební úpravy základní školy Žitomířská Dokumentace pro provedení stavby				Výpracoval:		Lukáš Kab	
				Kontrola:		Ing. Jiří Polovský	
				HP:		Ing. R. Šembera	
Příloha:		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY PŮDORYS 4.NP – OSVĚTLENÍ		Měřítko:		Formát:	
				1:100		8x A4	
				Číslo zakázky:		Datum:	
				PCI 2469-20		05/2022	
				Číslo přílohy:		Suplet:	
				D.1.4.5.b-10		DPS	
						Změna:	
						A	