

| poz. | Poč. | Jednotka / Umístění | Přívod vzduchu | Odvod vzduchu | Druh ohřevu | Topný výkon | Tlak. ztráta ohřivače | Připoj. Ohřivač | Druh chlazení | Chl. Výkon voda 6/12°C | Chl. Výkon R410 | Tlak. ztráta chladič | Připoj. Chladič | El. Příkon 3x400 V | El. Příkon 1x230 V | Proud provozní | Napětí | Záloha UPS | Způsob regulace | Akustický údaj | Poznámka |
|------|-------|---------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------|-----------------|----------------|----------|
| | ks/sb | [-] | [m3/h] | [m3/h] | [-] | [kW] | [kPa] | rozměr | [-] | [kW] | [kW] | [kPa] | rozměr | [kW] | [kW] | [A] | [V] | [-] | [-] | [dB(A)] | |

Vzduchotechnika

| 1 kancelář ekonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|-----|------|---|---------|---|---|---|--------|-------|--------|-------|----|---------|--|-----------------------------|
| 1.1 | 1 | VZTJ/1PP S00.03b | přív. | 180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,050 | * | 1x230 | ne | MaR | | |
| | | | odvod | * | 180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,050 | * | 1x230 | ne | | | |
| | | | ohřev | * | * | el | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | 0,400 | 1,7 | 1x230 | ne | | | |
| 2 denní místnost + hudební výchova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 1 | VZTJ/1PP S00.13 | přív. | 1 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,500 | 2,2 | 1x230 | ne | MaR | | |
| | | | odvod | * | 1 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,500 | 2,2 | 1x230 | ne | | | |
| | | | ohřev | * | * | el | 6,3 | * | * | * | * | * | * | 6,300 | * | * | 3x400 | ne | | | |
| 3 multifunkční místnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 1 | VZTJ/1NP (S01.07) | odvod | 120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,100 | * | 1x230 | ne | elektro | | tlačítko sepnutí+doběh |
| 4 WC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 1 | VZTJ/2NP (WC CHO) | odv. | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,100 | * | 1x230 | ne | elektro | | sepnutí se světlem+doběh |
| | 1 | VZTJ/3NP (WC CHO) | odv. | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,100 | * | 1x230 | ne | elektro | | sepnutí se světlem+doběh |
| | 1 | VZTJ/1PP (S0.017a) | odv. | 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,100 | * | 1x230 | ne | elektro | | sepnutí se světlem+doběh |
| 5 kotelna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 1 | VZTJ/1PP S00.03b | přív. | 430 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,170 | 1,17 | 1x230 | ne | aut.MaR | | |
| | | | odvod | * | 430 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,170 | 1,14 | 1x230 | ne | | | |
| | | | ohřev | * | * | el | 4,5 | * | * | * | * | * | * | 4,500 | * | * | 3x400 | ne | | | |
| | | | | Qt | | | | Qchw | | Qchr410 | | | | 3x400V | | 1x230V | | | | | |
| | | | | 11,2 | | | | 0 | | 0 | | | | 6,3 | | 2,240 | | | | | |