

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **05.10.2023**
Naše zna ka: **1SCVZAD17627**
Vy izuje: **Hana Klinke**
technický úsek
Telefon: **602 172 870**
E-mail: **hklinke@1scv.cz**
Datum: **18.10.2023**

Adresa žadatele:
LNConsult s.r.o.(I : 29136504)
U h išt 250
25083 Škvorec

Vyjád ení spole nosti 1. S V, a.s.

Naše zna ka p edchozího vyjád ení:	1SCVZAD17487		
Ú el vyjád ení:	K projektové dokumentaci pro povolení staveb bez p ipojení na vodohospodá ská za ízení		
D vod žádosti:	Ostatní		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Kolín	
	Obec:	eský Brod	
	Katastrální území, parcelní íslo:	eský Brod, 26/4 pozemková	
Kontaktní osoba:	Ladislav N me ek		
Kontakt. údaje: tel., e-mail	733718818, lada.nemecek@centrum.cz		
Stavebník – Jméno a p íjmení/Název obchodní firmy/Spoluvlastníci nemovitostí:	M sto eský Brod		
Stavebník – Adresa:	nám stí Husovo 70, 282 01 eský Brod		
Název akce:	Polopodzemní kontejnery v ulici Komenského v eském Brod		
Projek ní spole nost / Projektant:	LNConsult s.r.o.		
Datum vyhotovení PD:	09/2023		
Typ ízení dle stavebního zákona:	Jiné – uve te v up esn ní		
Up esn ní typu ízení:	Územní souhlas		
Vlastník dot ené IS:	M sto eský Brod		
Platnost vyjád ení:	jeden rok ode dne vyhotovení*		

* Vyjád ení pozbývá platnost po vypršení jeho lh ty. V p ípad pot eby, p ed vypršením lh ty, si vyžádejte vyjád ení nové. Je-li ve lh t platnosti vyjád ení stavba p íslušným stavebním ú adem povolena, vyjád ení má platnost po dobu povolení stavby.

1.S V, a.s. byla k vyjádření předložena výše uvedená projektová dokumentace, jejíž situace byla námi orazítkována.

Ve Vašem zájmovém území se nachází zařízení v provozování společnosti 1. S V, a.s. a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

Kanalizační ad DN<500, Kanalizační ad DN≥500, Pípojka kanalizace, Pípojka vodovodu, Vodovodní ad DN<500

Případná existence vodovodních a kanalizačních pípojek i vnitřního vodovodu a kanalizace není součástí poskytnutého vyjádření, jelikož tato zařízení nejsou v provozování nebo servisování společnosti 1. S V, a.s. Umístění těchto zařízení je nutné ověřit u vlastníků příslušných staveb i pozemků (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační pípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby pípojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Dále upozorujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodohospodářská zařízení ve správě jiných provozovatelů a rovněž zařízení ve výstavbě i zařízení zrušená. Všechna tato zařízení nejsou v poskytnutém vyjádření zohledněna.

1.S V, a.s. byla k vyjádření předložena výše uvedená projektová dokumentace, jejíž situace byla námi orazítkována.

Ve Vašem zájmovém území se nachází zařízení v provozování společnosti 1S V, a.s. a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o: Kanalizační ad DN<500, Pípojka kanalizace, Pípojka vodovodu, Vodovodní ad DN<500.

Případná existence vodovodních a kanalizačních pípojek i vnitřního vodovodu a kanalizace není součástí poskytnutého vyjádření, jelikož tato zařízení nejsou v provozování nebo servisování společnosti 1. S V, a.s. Umístění těchto zařízení je nutné ověřit u vlastníků příslušných staveb i pozemků (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační pípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby pípojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Dále upozorujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodohospodářská zařízení ve správě jiných provozovatelů a rovněž zařízení ve výstavbě i zařízení zrušená. Všechna tato zařízení nejsou v poskytnutém vyjádření zohledněna.

Při provádění stavby dojde ke styku se stávajícími vodohospodářskými sítěmi pro veřejnou potřebu.

Podmínky, které požadujeme uvést v povolení:

1. V místě stavby jsou uloženy vodohospodářské sítě v provozování společnosti 1. S V, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem.

2. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. a dodržet minimální hloubky krytí dle SN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nad vodovodním a kanalizačním a kanalizačními a vodovodními pípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou stavbou související i osazen trvalý porost.

3. Před zahájením stavby konečné úpravy komunikace – investor/provádčí společnost si vyžádá, s dostatečným časovým předstihem, kontrolu provozovatele vodohospodářské sítě, který provádí funkčnost veškerého zařízení v jeho správě (odposlech šoupat, jejich protočení apod.).

4. Po dokončení stavby – po provedení konečné povrchové úpravě terénu, investor opět požádá o kontrolu funkčnosti veškerého nadzemního a podzemního zařízení vodovodu (odposlech šoupat, jejich protočení atd.) a kanalizace, provede kontrolu usazení jejich nadzemních částí do konečné povrchové úpravy terénu a s tím spojené výškové uložení. Poklopy vodovodních šoupat, hydrantů, kanalizačních revizních

šachet a uličních vpustí, musí být usazeny do nivelety terénu. O tomto bude proveden zápis, podepsaný pracovníkem 1.SčV, a.s.

5. Stavebník si vyžádá od provozovatele zápis o provedených úpravách a splnění podmínek tohoto vyjádření před zahájením jejího trvalého užívání.

6. Dešťové vody z komunikace nesmí být odváděny do kanalizace s odvodem na OV

7. **Budou splňovat podmínky k provádění stavby vydané 1. SčV, a.s.**

Podmínky k provádění stavby:

1. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SčV, a.s. provozní Brod: tel. 606 602 350. Povinností investora je předložit k trasování situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.

2. Dodržte podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stávajícího vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměrem 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stávajícího potrubí na obě strany. Dle SN 75 5411 je ochranné pásmo vodovodního potrubí 1,5 m od vnějšího líce stávajícího potrubí na obě strany a dle SN 75 6101 je ochranné pásmo kanalizačního potrubí 0,75 m od osy potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny pouze za zvýšené opatrnosti. Doporučíme dodržet i požadovaný manipulační prostor, který činí 1 m od ochranného pásma vodovodu i kanalizace.

3. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřízovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dále požadujeme neprovádět úpravy, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

4. Budou dodrženy schválené Technické standardy pro vodohospodářský majetek v provozování společnosti 1. SčV, a.s. (k dispozici na webových stránkách společnosti).

5. V okruhu 1 m od povrchových znaků je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových znaků. Při případném nalezení dalšího neoznačeného povrchového znaku je nutné oznámit příslušnému provozu provozovatele 1. SčV, a.s.

6. Požadujeme, aby pracovník provozovatele byl předzván k provedení funkce všech dotčených povrchových znaků a armatur po ukončení stavby.

7. Požadujeme neprovádět úpravy, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

8. Dojde-li při stavbě k odkrytí vodovodního i kanalizačního potrubí, musí být vždy předzván zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem.

9. V případě nalezení zařízení, která jsou součástí vodovodu a kanalizace, například poklopy, uzávěry, zákopové soupravy, hydranty, potrubí, šachty i potrubí atd., bude k jejich kontrole předzván pracovník provozovatele. Bude-li stav uvedených zařízení nevyhovující, je nutná jejich úprava. U nově nalezených je pak nutné tyto geodeticky zaměřit.

10. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

11. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedených prací, či jiné stavby s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.

12. Havarijní stavby při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink provozovatele 1. SčV, a.s., Příbram, Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, telefonní číslo 318 622 631.

13. Manipulace na stávajícím vodohospodářském majetku je pouze v kompetenci provozovatele.

14. Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a

proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí.

15. Termín zahájení plánovaných prací musí být oznámen provozovateli, a to:

- min. 20 dnů předem
- písemně na info@1scv.cz
- s uvedením naší značky vyjádření, názvem stavby včetně stavebníka a investora

Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.

S pozdravem



1.SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
technický editel

Příloha:

1. Předložená situace z PD, orazítkovaná 1.SčV, a.s.

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření k této žádosti vytvoříte [zde](#).

