

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **23.11.2023**
Naše zna ka: **1SCVZAD18277**
Vy izuje: **Hana Klinke**
technický úsek
Telefon: **602 172 870**
E-mail: **hklinke@1scv.cz**
Datum: **23.11.2023**

Adresa žadatele:
Ing. Michal Fott
Jatecká 1344
28201 eský Brod

Vyjád ení spole nosti 1. S V, a.s.

Naše zna ka p edchozího vyjád ení:	1SCVZAD18276		
Ú el vyjád ení:	K projektové dokumentaci pro povolení staveb s p ipojením na vodohospodá ská za ízení		
D vod žádosti:	Ostatní		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Kolín	
	Obec:	eský Brod	
	Katastrální území, parcelní íslo:	eský Brod, 765/40 pozemková	
Kontaktní osoba:			
Kontakt. údaje: tel., e-mail	775201284, michal.fott@gmail.com		
Stavebník – Jméno a p íjmení/Název obchodní firmy/Spoluvlastníci nemovitostí:	M sto eský Brod		
Stavebník – Adresa:	Nám stí Husovo 70, eský Brod 282 01		
Název akce:	P echod pro chodce v ul. Zborovská v blízkosti ul. Kounická, k.ú. eský Brod		
Projek ní spole nost / Projektant:	Ing. Michal Fott		
Datum vyhotovení PD:	10/2023		
Typ ízení dle stavebního zákona:	Spole né územní a stavební ízení		
Up esn ní typu ízení:			
Vlastník dot ené IS:	M sto eský Brod		
Platnost vyjád ení:	jeden rok ode dne vyhotovení*		

* Vyjád ení pozbývá platnost po vypršení jeho lh ty. V p ípad pot eby si vyžádejte vyjád ení nové.

1.S V, a.s. byla k vyjádření předložena projektová dokumentace, vypracovaná Ing. Michalem Fottem, datum vyhotovení 10/2023, která je orazítkována na výkrese.

Toto vyjádření je vázáno na splnění níže uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.

Ve Vašem zájmovém území, na pozemkové parc. č. 765/40, se nachází stávající kanalizační stoka PP DN 400 a vodovodní řád DN 350, v majetku města Český Brod a provozování společnosti 1.S V, a.s. Stavba „Pěchod pro chodce v ulici Zborovská v blízkosti ulice Kounická, k.ú. Český Brod“ obsahuje též realizaci stožáru osvětlení, který je stavbou trvalou a je umístěn v ochranném pásmu vodovodního řádu a kanalizační stoky.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23, odst. 3, je **ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stávající potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řádů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměrem 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. od vnějšího líce stávající potrubí na obě strany.

V ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního řádu lze:

1. provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení i provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo na kanalizační stoku nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

2. vysazovat trvalé porosty,

3. provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,

4. provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2), z. č. 274/2001 Sb.

Vlastník vodovodních a kanalizačních řádů Město Český Brod udílí stavebníkovi písemný souhlas s realizací stožáru osvětlení pěchodu pro chodce v ul. Zborovská v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace dne 3. 11. 2023 podle j. MUCB 61984/2023.

Provozovatel vodohospodářského zařízení 1.S V, a.s. respektuje rozhodnutí vlastníka a při stavbě požaduje dodržet tyto podmínky:

1. Před zahájením stavby je nutné zjistit přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčením. Vytyčení objednejte na provozní středisku vodovodů a kanalizací 1.S V, a.s., provozu Český Brod, p. Hovorka tel. kontakt 606 602 350. Vytyčení je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy, a to za účasti provozovatele.

2. Dodržte podmínky ochranného pásma dle Zákona č. 274/2001 Sb. §23. Na základě souhlasu vlastníka vodovodních a kanalizačních sítí **bude objekt stožáru osvětlení umístěn min. 1 m od vnějšího líce stávající potrubí vodovodu. Práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně za přítomnosti pracovníka 1.S V, a.s.**

3. **Vlivem stavby a jejím užíváním nesmí být vodovodní řád a kanalizační stoka porušena, rovněž musí zůstat obvod vodohospodářská zařízení uložena ve stávající hloubce.**

4. Dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle SN 73 6005.

5. Pracovník 1.S V, a.s. bude p izván ke kontrole neporušení vodovodního řadu a kanaliza ní stoky a ke kontrole dodržení vzdáleností umíst ní stožáru osv tlení v í vodovodnímu řadu a kanaliza ní stoce. O výsledku kontroly bude proveden zápis, pracovníkem 1.S V, a.s podepsán. **Zápis bude p edložen M Ú eský Brod p ed trvalým užíváním stavby.**

S pozdravem



1.SčV, a.s.

Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
technický editel