

**Praha:** 27. 6. 2019  
**Číslo jednací:** 084146/2019/KUSK  
**Spisová značka:** SZ\_084146/2019/KUSK  
**Vyřizuje / Linka:** Mgr. Tereza Brzobohatá/345  
**Značka:** OŽP/TB

**MRprojekt s. r. o.**  
**Stradouň 3**  
**538 63 Stradouň**

**Vyjádření k záměru**

**„Český Brod – ulice Tuchorazská – výměna vodovodu a splašková kanalizace“**  
**v k. ú. Český Brod**

Dne 20. 6. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o vydání vyjádření k výše uvedenému záměru v k. ú. Český Brod, pro potřeby vydání společného povolení stavby (DUR + DSP).

**Umístění:** k. ú.: Český Brod  
obec: Český Brod

parcely: 240/3, 521/24, 602/2, 605/2, 608/10, 608/11, 608/13, 608/14, 608/28, 608/68,  
608/69, 873/13, 873/42

**Žadatel:** Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Předmětným záměrem je výměna – rekonstrukce stávajícího vodovodu vč. přípojek, novostavba splaškové kanalizace vč. přípojek a dešťová kanalizační přípojka v intravilánu města Český Brod. Účelem rekonstrukce stávajícího vodovodu je bezproblémové zásobování dané lokality pitnou a požární vodou. Stávající vodovod je poruchový, vykazuje netěsnosti a je na hranici své životnosti. Účelem stavby splaškové kanalizace je oddělení a odvedení splaškových odpadních vod z lokality na městskou ČOV. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit pouze jako kanalizace dešťová. Účelem stavby dešťové přípojky je odvedení dešťových vod ze střechy pivovaru do potrubí „náhonu“ Pivovarského rybníku.

Vodovodní potrubí bude provedeno z potrubí PE (Ø110, Ø90), v celkové délce 531 m (380 m hlavní vodovod, 151 m řad „VV1“ a přípojky). V případě vodovodních přípojek bude použit totožný materiál jako u hlavního řadu (Ø32, Ø63). Potrubí splaškové kanalizace v celkové délce 548 m je navrženo z PVC DN250 – DN300 (z toho kanalizační přípojky z PVC DN150 měří 185 m). Dešťová kanalizační přípojka v celkové délce 48,8 m je navržena z PVC DN150.

Pro stavbu nejsou vyžadovány bourací práce, bude prováděno pouze odstranění stávajících povrchů. Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního toku Šembera (6m od břehové čáry), zároveň se částečně nachází v záplavovém území vodního toku Šembera. Na poddolovaném území se stavba nenachází. Pro stavbu není nutné kácení vzrostlých stromů, dojde pouze k přesazení 1ks stromu. Stavba nemá požadavky na zábor ZPF ani PUPFL. Záměr se nenachází ve zvláště chráněném území.

Na základě kompetencí svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí, sdělujeme následující stanovisko:

**Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).**

Na základě předložené žádosti Krajský úřad sděluje, že uvedený záměr „**Český Brod – ulice Tuchorazská – výměna vodovodu a splašková kanalizace**“ v k. ú. Český Brod, z hlediska zákona **není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.**

Odůvodnění: Záměr svojí podstatou nenaplnuje dikci žádného z bodů přílohy č. 1 zákona.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, po zhodnocení vlivů předloženého záměru na životní prostředí a všech podkladů dospěl k závěru, že předmětný záměr není nutné projednávat dle zákona č. 100/2001 Sb.

**Ing. Josef Keřka, Ph.D.**  
vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství

**v z. Ing. Hana Švingrová**  
vedoucí oddělení posuzování vlivů  
na životní prostředí