

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

MRprojekt s.r.o.

Č.p. 3

538 63 Stradouň

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/030781

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Marie Fejfarová, Ph.D./670

HRADEC KRÁLOVÉ
11.7.2019

Český Brod – ulice Tuchorazská – výměna vodovodu a splaškové kanalizace

Dne 10.7.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro společné řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace, kterou zpracovala společnost MRprojekt s.r.o. (05/2019), se jedná o rekonstrukci stávajícího vodovodu v ulici Tuchorazská v Českém Brodě. Trasa vodovodu bude vedena v nové trase, stávající vodovod bude vyřazen z provozu. Dojde také k výstavbě nové splaškové kanalizace, stávající bude sloužit jako dešťová. V rámci stavby dojde k vybudování přípojky dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod ze střech přilehlého pivovaru. Dešťová kanalizační přípojka je napojena na stávající potrubí náhonu Pivovarského rybníku.

Začátek výměny vodovodu a splaškové kanalizace se nachází v blízkosti vodního toku Šembera (IDVT 10100173), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Český Brod.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1640 - Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 712113, X: 1049367.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- V blízkosti vodního toku Šembera požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Toto stanovisko nahrazuje stanovisko č.j. PLa/2019/028462 ze dne 3.7.2019.

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
~~Slezské Předměstí~~
500 03 Hradec Králové
(7)
Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje