

SOUPIS GASTROZAŘÍZENÍ

NEMOCNICE ČESKÝ BROD - PRODUKČNÍ PROVOZ A VÝDEJNA POKRMŮ

Číselné pozicování soupisu a výkresu:

Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech

Názvy výrobků:

Případné uvedené názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního charakteru a slouží k popsání stanovené kvality a jakosti výrobku

Realizační upřesnění rozměrů na stavbě:

Veškeré rozměry technologického zařízení v této tabulce budou upraveny dle skutečnosti na stavbě a dle vybraných typů zařizovacích předmětů a kuchyňské technologie a případně přizpůsobeny stávající technologii

Instalační vývody:

Veškeré instalační vývody včetně dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie

Doplňková ochrana a uzemnění zařízení:

Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno

Požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu:

Veškeré stoly, pokud není specifikováno jinak – NEREZ, zemníci šrouby na zadních nohách ve výšce cca 70 mm, skříňky je možné uzemnit na horní stěně skříňky.

Materiály a zpracování nerezového nábytku:

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ nerezové normativní oceli:

- austenitická nerezová ocel schválená do potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s atestem pro použití ke styku s potravinami, povrchové brusné provedení v jemnosti "240" nebo v úpravě "Scotchbrite"

Nerezová ocel musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):

- Dřezy, hluboké 1,0 mm
- Odkapávací pulty 1-1,5 mm
- Pracovní stoly 1-1,5 mm
- Police v podstavbách 1,0 mm
- Korpusy skříněk 1,0- 1,5 mm
- Nerezové trubkové (40x40 mm) 1,0 mm
- Vodicí lišty 1,5 mm
- Základny skříněk 1,0 mm
- Deskové regály 1-51,3 mm
- Dvířka 1,0 mm

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atestem pro použití ke styku s potravinami.

Síla použitého materiálu desky min. 1-1,5 mm s nerez výtuhami. Deska plně zavařena a vybroušena a bez nebo s limcem-limci i po straně a ze zadní strany jsou limce plně uzavřeny. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240 nebo leském kartáčovém povrchu Scotchbrite.. Svaření a následně vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní nerezové dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezem nebo dřezem o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření musí být provedeno s vybroušeným bezesparovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení.

Zásuvky nerezového nábytku

Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích nebo vysouvatelných nerezových dvoudílných držácích v provedení pro možnost plného vysunutí zásuvek a pro možnost event. vložení GN 1/1. Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a musí být opatřeny madly bez použití plastických hmot. Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly

Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. U Provedení skříňového tzn ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno skříňkové provedení v běžném hygienickém standardu. Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použit jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min. 1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm. Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářeními pod ochranou atmosférou argonu. A řádně očištěny od svařování.

Legenda: K - volný kabel v chrániče dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzávěr (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažicí, pečicí, fritovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

TABULKA POTŘEB MÉDIÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet	elektřina		plyn		voda		kanaliz.	poznámka	typ	cena ks bez DPH, Kč	celkem bez DPH, Kč
		ks	kW/ks	napětí V	celkem kW	ks / kW	celkem kW	SV	TV	DN			
	1. NP												
	DENNÍ MÍSTNOST PRO PERSONÁL												
1	chladicí skříň, - bílé provedení - rozměry: 600x600x1250 mm	1	0,15	230-Z	0,15						- dodávka gastr		
2	mikrovlánná trouba, objem 30 litrů, s otočným talířem, - nerezové provedení, - výkon 900 W, - rozměry: 540x415x300 mm	1	1,4	230 - Z	1,4						- dodávka gastr	typ GALANZ	
3	kuchyňská linka spodní pult, - provedení lamino LTD, - postformingová pracovní deska, - 2 x skříňka s dvířky, šíře 500 mm, - 1 x dřezová skříňka s dvířky, šíře 500 mm, - 2 x nerezový dřez, - 1 x stolní dřezová baterie, - 3 x horní nástěnná skříňka o délce 500 mm, výška 700, - rozměry: cca 1500x600x900+700 horní skříňka	1						½ – R	½ – R	DN50	- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky		
4	jídelní stůl, - kovové podnoží, - rozměry: cca 1400x600x720 mm	1									- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky		

5	konferenční židle, - s chromovým nebo hliníkovým podnožím, - rozměry cca: 450x490x835 mm	6									- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky			
ŠATNA MUŽI														
6	šatní skříňka dvojsekcová (2x dveře), kovové provedení, se šatní lavicí, - vodné také do mírně vlhkého prostředí, - kovové odolné panty s možností otevření na 100 °C, - všechny přístupné hrany plechu jsou opatřené bezpečnostními ohyby, odolnost proti vylomení pomocí nástrojů odpovídá bezpečnostní třídě B, - uzamykatelné skříňe, otočný nebo cylindrický zámek, - barva skříňky např. šedá v RAL 7035, - šatní skříňka včetně funkčního odvětrání, - rozměry: cca 500x500+300x2050 mm	2									- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky			
7	sprchový kout rohový, - s keramickou vaničkou, - vč. nástěnné sprchové baterie, - rozměry: 900x900x2000 mm	1									- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
8	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla - rohové provedení	1						$\frac{1}{2} - R$	$\frac{1}{2} - R$	DN40	- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
PŘEDSÍN WC PERSONÁLU														
9	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla - umyvadlo široké min. 600 mm	1						$\frac{1}{2} - R$	$\frac{1}{2} - R$	DN40	- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
WC PERSONÁLU														
10	kombinové WC, - technická sanitární keramika, - s duálním splachovací nádrží, - rozměry cca: 710x455x855 mm	1						$\frac{1}{2} - R$	$\frac{1}{2} - R$	DN110	- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
KANCELÁŘ VEDOUCÍHO														
11	administrativní stůl, - provedení LTD lamino, výběr dezénu a dekoru dle investora, - rozměry cca: 15 00 x600x720 mm	1									- dodávka stavby (interiéru)			
12	kancelářské křeslo/židle, černá elegantní barva, - asynchronní mechanismus, - otočná, s nosností 120 kg, - pohodlná opěrka a područka, - čalouněný ergonomicky tvarovaný sedák s područkami	1									- dodávka stavby (interiéru)			
13	šatní věšáková stěna, - dodávka interiéru, - délka cca 400 mm	1									- dodávka stavby (interiéru)			

13.1.	skladový regál, 5 policový, - kovové zátěžové provedení, - ocelové police přestavitelné, - nosnost jedné police min. 150 kg, - rozměry: cca 1000x500x2000 mm	3									- dodávka gastra	typ SK 05		
	ÚKLID													
14	keramická výlevka, - vč. nástěnné směšovací baterie na TV a SV	1								DN110	- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
15	nástěnná baterie se hadicí, - směšovací na TV a SV	1						½ – BN	½ – BN		- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
16	police na úklidové prostředky, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - včetně konzolí, - rozměry cca: 900x300x300 mm	1									- dodávka gastra	typ P 01		
	ŠATNA ŽENY													
17	šatní skříňka dvojsékové (2x dveře), lamino provedení, - vodné také do mírně vlhkého prostředí, - kovové odolné panty s možností otevření, - uzamykatelné skříň, otočný nebo cylindrický zámek, - barva skříňky např. šedá v RAL 7035, - šatní skříňka včetně funkčního odvětrání, - rozměry: cca 430x500x1800 mm	8									- dodávka stavby (interiéru) - nad pracovní deskou rezervní el. zásuvky			
18	sprchový kout rohový, - s keramickou nebo vyzděnou vaničkou, - vč. nástěnné sprchové baterie, - rozměry: cca 1200x1100x2000 mm	1									- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
19	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla - rohové provedení	1						½ – R	½ – R	DN40	- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
	CHODBA/SUCHÝ SKLAD/CHLADÍČÍ BOX													
20	skladový regál, 5 policový, uzavřený, - kovové zátěžové provedení, - ocelové police přestavitelné, - nosnost jedné police min. 150 kg, - rozměry: cca 1000x500x2000 mm	2									- dodávka gastra	typ SK 05		
21	skladový regál, 5 policový, uzavřený, - kovové zátěžové provedení, - ocelové police přestavitelné, - nosnost jedné police min. 150 kg, - rozměry: cca 900x400x2000 mm	2									- dodávka gastra	typ SK 05		

22	skladový regál, 5 policový, uzavřený, - kovové zátěžové provedení, - ocelové police přestavitelné, - nosnost jedné police min. 150 kg, - rozměry: cca 1000x600x2000 mm	4									- dodávka gastr	typ SK 05		
23	chladicí box, polyuretanová izolace, - chladírenská izolace o tl. 80 mm, - stavebně zaizolovaná podlaha - bezbarierový nájezd, - výparníková plocha pro zeleninu, - chladírenské dveře min. o světlosti 700 mm, - dveře s vyhříváním a vnitřním bezpečnostním otevřením, - rozměry cca: 1350x3150x2200 mm	1								DN 30	- dodávka gastr			
23.1.	chladírenský regál, - duralové provedení, - 4 x perforované police, - přestavitelné úložné plochy s možností jednotlivé sanitace, - nosnost min. 150 kg/ police, - výškově stavitelné nohy - rozměry cca 1200x600x1700 mm	1												
23.2.	chladírenský regál, - duralové provedení, - 4 x perforované police, - přestavitelné úložné plochy s možností jednotlivé sanitace, - nosnost min. 150 kg/ police, - výškově stavitelné nohy - rozměry cca 1200x400x1700 mm	2												
24	chladicí oddělená splitová jednotka, - potrubím napojená na výparník, - umístěna na střeše boxu	1	2,5	400 - V	2,5						- stavající zařízení			
24.1.	chladírenské připojení a dotrasování stávající splitové chladicí jednotky	1									- dodávka gastr - umístění chladicího agregátu bude na střeše boxu nebo eventuelně venkovní fasádě objektu v trase cca 10 m			
SUCHÝ SKLAD														
25	plošinový vozík jednopodlažní, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - nosnost 200 kg, 2 x otočná kolečka, - rozměry: 900x550x570 mm	1									- dodávka gastr	typ MP1		
HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY														
26	pracovní se dřezem a umyvadlem a polici, vč. otvoru na baterii, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná nerezová konstrukce stolu, z jacklu 40x40x1,2 mm, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem o výšce 40 mm, - vevážený dřezový výlisek 400x400x250 mm, - vevážený výlisek 300x400x250 mm, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1500x700x900 mm	1						1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	typ D 07		

26.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládání, - délka raménka 230 mm, - směšovací na TV a SV	1									- dodávka gastra	typ BLP		
27	pracovní stůl, s policí, police částečná, vlevo volný prostor, 2 x zásuvka s plnovýsuvem pod prac. deskou, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní volný prostor a částečná plná police, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1400x700x900 mm	1									- dodávka gastra	typ S 02/01/2Z		
28	podstolová chladicí skříň, - nerezové provedení, ventilační chlazení, - čistý objem 130 lit., uzamykatelná, - počet polic 2, vyměnitelné těsnění dveří, - automatické odpařování kondenzátu, - rozměry: 603x595x855mm	1	0,15	230-Z	0,15						- dodávka gastra	typ HR 200 S		
29	podlahová gule s velkými oky pro vyšší průchodnost, - snadno vyjímatelný a čistitelný rošt	1								DN100	- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
KUCHYNĚ A ČISTÉ PŘÍPRAVNY														
30	chladicí stůl třísekový, chladicí agregát vlevo, tl. izolace 70 mm, tropicalové provedení chladicího agregátu s garancí účinnosti chlazení do 43 °C okolní teploty, vč. vevařeného dřezového výlisku, - zesílená chladírenská izolace, min. tl. 70 mm, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 3 x dveřní sekce, - možnost teplotní regulace od 0 do +8 °C, - vevařený dřezový výlisek na agregátem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1800x700x850 mm	1	0,3	230 - Z	0,3			3/8"-R	3/8"-R	DN 50	- dodávka gastra	typ SCH 3D + drez		
30.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládání, - délka raménka 230 mm, - směšovací na TV a SV	1									- dodávka gastra	typ BLP		
31	pracovní stůl, 3 x zásuvka s plnovýsuvem, spodní police, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1300x700x900 mm	1									- dodávka gastra - nad pracovní deskou el. zásuvky 230 V	typ S 02/3Z		
32	nástěnná skříňka s policí, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná konstrukce, - středová police vyjímatelná, - rozměry: cca 1800x350x900 mm	1									- dodávka gastra	typ SK 03		
33	nástěnná police, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - rozměry: cca 900x300x300 mm	1									- dodávka gastra	typ P 01		

34	elektronická digitální váha technologická do stravovacích provozů, - provoz na baterie - 500 hodin nebo přes adaptér ze sítě 230V, rozměr vážní plochy cca230x190 mm, - úředně ověřená pro obchodní vážení, - váživost do 6 kg/po 3g,	1	0,003	230-Z	0,003						- dodávka gastr	typ CAS		
35	univerzální kuchyňský robot, s díží 60 litrů, s motorovým zdvihem díže, - 3 pracovní rychlosti, - motorový zdvih díže, - nerezový bezpečnostní zábrkýt, - vč. základní výbavy: metla, hák, míchač, vozík pro kotlík, - hmotnost 430 kg, - rozměry: 570x1070x1140 mm	1	2,8	400 - K	2,8						- stávající zařízení, rozsah repase a nákladů na opravu bude určen až po servisní prohlídce stroje - pozn. pro stavbu: před univerzální strojem nutné zachovat nájezdovou rovnou podlahu bez spádu - pozn. pro stavbu: z důvodu velké statické zátěže připravit podlahu pod stroj s pevným podkladem (bez měkké izolace)			
35.1.	mlýnek na maso profi, - přípojná řezačka masa, - 4 průtláčné desky, - rozměry: 250x385x365 mm	1									- stávající zařízení			
35.2.	přípojný krouhač zeleniny profi, - vč. základní sady řezných disků a strouhacích kotoučů, - rozměry: 270x336x400 mm	1									- stávající zařízení			
36	pracovní stůl, 2 x spodní police, mobilní stoly, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - rozměry: cca 2000x800x900 mm	2									- dodávka gastr	typ S 02		
37	pracovní se dřezem a policí, vč. otvoru na baterii, spodní prostor s částečnou policí a volným prostorem pro podpultový chladicí skříň, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná nerezová konstrukce stolu, z jacklu 40x40x1,2 mm, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem o výšce 40 mm, - vevafený dřezový výlisek 400x400x250 mm, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1300x700x900 mm	1						1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	typ D 01		
37.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládání, - délka raménka 230 mm, - směšovací na TV a SV	1									- dodávka gastr	typ BLP		
38	podstolová chladicí skříň, - nerezové provedení, ventilační chlazení, - čistý objem 130 lit., uzamykatelná, - počet polic 2, vyměnitelné těsnění dveří, - automatické odpařování kondenzátu, - rozměry: 603x595x855mm	1	0,15	230-Z	0,15						- dodávka gastr	typ HR 200 S		

38.1.	chladicí stůl třísekový, chladicí agregát vlevo, tl. izolace 70 mm, vč. vevařeného dřezu, tropicalové provedení chladicího agregátu s garancí účinnosti chlazení do 43 °C okolní teploty, vč. vevařeného dřezového výlisu, - zesílená chladírenská izolace, min. tl. 70 mm, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 3 x dveřní sekce, - možnost teplotní regulace od 0 do +8 °C, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1800x700x850 mm	1	0,3	230 - Z	0,3			1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	typ SCH 3D		
39	skladový regál, 4 policový, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná konstrukce, - 4 x police prokládací, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1200x600x1800 mm	1									- dodávka gastr	typ R 01		
39.1.	regálový pracovní vozík pro sběr a převoz gastronádob, - nerezové provedení, se zámkem proti výsuvu, - zásuvná kapacita vozíku 14 x GN 2/1, - možnost zásuvy také GN 1/1, - 4 x otočná kolečka, 2 x kolečka s brzdou, - rozměry: 670x590x1740 mm	1									- dodávka gastr	typ RVJ		
40	chladicí skříň průmyslová, objem 700 litrů, mobilní, - celonerezové provedení - nerezový vnitřní prostor - 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné - pro uložení GN 2/1 - provozní teplota - 2 °C / + 8 °C - max. teplota okolí 43 °C - chladicí agregát nahoře - zámek dveří - stropní osvětlení - dveře pravé nebo levé - izolace o síle 70 mm - elektronická řídicí jednotka - hmotnost 150 kg, - rozměry: 710x800x2000 mm	3	0,425	230 - Z	2,125						- dodávka gastr	typ LS 70/pojízdná		
41	mrazicí skříň průmyslová, objem 700 litrů, mobilní, - celonerezové provedení - nerezový vnitřní prostor - 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné - pro uložení GN 2/1 - provozní teplota - 18 °C / -24 °C - max. teplota okolí 43 °C - chladicí agregát nahoře - zámek dveří - stropní osvětlení - dveře pravé nebo levé - izolace o síle 70 mm - elektronická řídicí jednotka - hmotnost 150 kg, - rozměry: 710x800x2000 mm	2	0,6	230 - Z	1,2						- dodávka gastr	typ MS 70/pojízdná		
42	keramické umyvadlo, vč. pákové směšovací baterie, - směšovací na TV a SV - vč. dávkovače jednorázových papírových ručníků, - vč. dávkovače tekutého mýdla - umyvadlo široké min. 600 mm	1						½ – R	½ – R	DN40	- dodávka stavby - požadavky na stavební připravenost určí ZTI			

43	elektrická smažicí pánve, objem 80 litrů, motorové vyklápění pánve, celonerezová vana pánve, minimální tloušťka dna nerezové vany 12 mm, řada "900", - nerezové provedení, vč. vnitřní vany, tl. dna min. 12 mm, - objem nerezové vany 80 litrů, - ohřev opláštěnými topnými tělesy, - včetně napouštěcí baterie pro pánve, - motorové sklápění pánve, - termostatická regulace a multipolové ovládání výkonu, - vnější konstrukce min. z plechu 2 mm, - kontrolky napájení přístroje a funkce ohřevu, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 800x900x900 mm	2	15	400 - K	30			1/2-V			- dodávka gastra - zařízení umístěno pod VZT odsavač par	typ LOTUS BRM80 98 ET/N		
44	plynový varný kotel, objem 150 litrů, modulová řada "900", nepřímý ohřev, víko výklopné na zadní stranu, - nerezové provedení, - objem varného duplikátoru 150 litrů, průměr 600 mm, hloubka 540 mm, - vyvážené sklopné víko, - bezpečnostní systém nepřímého ohřevu s manometrem, - elektrický kohout pro napouštění teplé a studené vody, - automatické zapalování hořáku s ionizační sondou, - vypouštěcí kohout, - ukazatel hladiny vody v meziplášti, - přetlakový bezpečnostní ventil, - výškově stavitelné, baterie na TV a SV, - rozměry: 800x900x900 mm	1	0,1	230 - K	0,1	23	23	1/2-V	1/2-V		- dodávka gastra - zařízení umístěno pod VZT odsavač par	typ LOTUS BI 150 G		
44.1.	plynový varný kotel, objem 100 litrů, modulová řada "900", nepřímý ohřev, - rozměry: 800x900x900 mm	1	0,1	230 - K	0,1	21	21	1/2-V	1/2-V		- stávající zařízení	typ TECNOINOX		
45	nerezový gastronomický podlahový rošt se vpusť, - s protizápachovou uzávěrkou, - vyndavací rošt, podlahová vpusť na hydroizolační stěrku bez příruby, - rozměry: 600x400x150 mm	2								DN 110	- dodávka gastra - osazení do podlahy provede stavba	typ PRV		
46	nerezový gastronomický podlahový rošt se vpusť, - s protizápachovou uzávěrkou, - vyndavací rošt, podlahová vpusť na hydroizolační stěrku bez příruby, - rozměry: 1500x400x150 mm	1								DN 110	- dodávka gastra - osazení do podlahy provede stavba	typ PRV		
47	pracovní stůl, 2 x spodní police, mobilní zařízení, - rovná pracovní plocha, celokovová deska, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - rozměry: cca 1000x700x900 mm	1									- dodávka gastra	typ S 02/PO		
48	pracovní se dřezem a policí, vč. otvoru na baterii, s úkosem, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná nerezová konstrukce stolu, z jacklu 40x40x1,2 mm, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným límcem o výšce 40 mm, - vevařený dřezový výlisek 400x400x250 mm, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 2200x700x900 mm	1						1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastra	typ D 02/UKOS		

48.1.	směšovací páková baterie, - pákové ovládání, - délka raménka 230 mm, - směšovací na TV a SV	1									- dodávka gastra	typ BLP		
48.2.	průmyslová speciální baterie na varné bloky, - připojení 1/2 ", stojanové provedení, výška 700 mm, - výklopná napouštěcí hubice 440-650 mm, - nerezové provedení v kombinaci s chromem, - výška cca 715 mm, maximální rádius 680 mm	2						1/2-R			- dodávka gastra	typ RN 70		
49	el. varná stolička, - rozměry cca: 500x500x400 mm	1	6	400 - K	6						- stávající zařízení			
50	plynový varná stolička, - rozměry cca: 500x500x400 mm	1				10	10				- stávající zařízení			
51	kombinovaný sporák, plynové hořáky s el. troubou, modulová řada "900", - nerezové provedení, - vnější konstrukce min. z plechu 2 mm, - otevřené hořáky s bezpečnostním venilem a termočlánky, - robustní litinové hořáky umožňující také ohřev velikých hrnců, hořáky snadno čistitelné, - 4 x výkonný hořák, 1x 10 kW, 2 x 7 kW, 1 x 4 kW, - trouba z nerezové oceli o kapacitě GN 2/1, - příkon el. trouby 6,7 kW - termostatická regulace trouby od 130 °C, - výškově stavitelné nony, - rozměry: 800x900x900 mm, - příkon plynu 28 kW (24.080 kcal/hod.)	1	6,7	400 - K	6,7	28	28				- dodávka gastra - zařízení umístěno pod VZT odsavač par	typ LOTUS CF4 98 GET		
52	odsavač par pasivní, nástěnné provedení, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - včetně lapače tuku a osvětlení, - s výtokem na vzniklý kondenzát, - rozměry: 2500x1000x450 mm	1	0,1	230 - K	0,1						- dodávka stavby (VZT) - napojení odsavače par provede VZT			
53	odsavač par pasivní, nástěnné/závěsné provedení, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - včetně lapače tuku a osvětlení, - s výtokem na vzniklý kondenzát, - rozměry: 3600x1000x450 mm	1	0,1	230 - K	0,1						- dodávka stavby (VZT) - napojení odsavače par provede VZT			
54	pracovní stůl, spodní police, s úkosem, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - rozměry: cca 1100x700x900 mm	1									- dodávka gastra	typ S 02/UKOS		

55	el. nářezový stroj, tlakový odřítek z hliníkové slitiny, profesionální, šnekový pohon, - šikmé uložení pracovního stolu, - síla řezu 0-15 mm, šnekový převod, - průměr nože 250 mm, včetně brusnéhozařízení, - profesionální zařízení, - speciální antiadhezní úprava nože, - nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC, - motor s chlazením, - rozměry: 425x525x380 mm	1	0,3	230-Z	0,3							- dodávka gastru	typ GMS 250		
56	pracovní stůl, spodní police, s přesahem do okenního parapetu, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police, - rozměry: cca 1300x700x900 mm	1										- dodávka gastru	typ S 02		
57	pracovní stůl, částečná spodní police a volným prostorem, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - spodní plná police/volný prostor, - rozměry: cca 2000x700x900 mm	1										- dodávka gastru	typ S 02/S 01		
58	el. konvektomat bojlerový řady, vývin páry bojlerem nebo funkce přepnutí na vývin páry nástříkem - nerezové provedení, kapacita 6 x GN 1/1, - panty dveří umístěny vpravo, - rozmezí teploty 30 - 300°C, - programovatelný, automatické předehřívání a zchlazení, - varná komora se zaoblenými hygienickými rohy, - okamžité vypnutí ventilátoru při otevření dveří, - nízkoteplotní tepeplná úprava při 30 °C (kynutí), - delta T úprava, vnitřní LED osvětlení ve dveřích, - Incool odolná topná tělesa s vysokým výkonem, - odvětrávané a odmontovatelné dveře s dvojitým izolační sklem, - rovněž funkce udržovací skříně, - systém HACCP, 6 rychlostí otáčení ventilátoru, - funkce SYMBIOTIC - možnost obojího vývinu páry, bojlerem/nástřík nebo kombinace, - funkce SteamTuner - kontrola kvality páry, - MeteoSystém - kontrola kvantity vygenerované páry, - USB pro nahrávání receptů a aktualizaci firmware, - dotykový barevný displej o velikosti 9", - funkce programu zásuvů - řízení tepelné úpravy zvlášť pro každý jednotlivý GN plech - vpichovací teplotní sonda pro měření teploty jádra potravin, - automatické mytí varné komory, - ruční navíjecí sprcha, - rozměry: 860x795x835 mm	2	11,4	400 - K	22,8			3/4-P	DN 50		- dodávka gastru - zařízení umístěno pod VZT odsavač par	typ STBB 1061 E			
58.1.	spojovací mezidílec pro sestavu konvektomatů, - originální díl	1										- dodávka gastru	typ KIT 00010683		
58.2.	změkčovač vody automatický - reverzní osmoza, - s filtrací pevných částí a iontů kovů, - rozměry: 230x540x445 mm	1										- dodávka gastru	typ REV BR		
59	odsavač par pasivní, nástěnné závěsné provedení, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě AISI 304, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce, - včetně lapače tuku a osvětlení, - s výtokem na vzniklý kondenzát, - rozměry cca: 1000x900x450 mm	1	0,1	230 - K	0,1							- dodávka stavby (VZT) - napojení odsavače par provede VZT			

60	podstolová chladicí skříň, - nerezové provedení, ventilační chlazení, - čistý objem 130 lit., uzamykatelná, - počet polic 2, vyměnitelné těsnění dveří, - automatické odpařování kondenzátu, - rozměry: 603x595x855mm	2	0,15	230-Z	0,3						- dodávka gastru	typ HR 200 S		
61	hluboký dřezový pracovní stůl - dvojdřez, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - hluboká vana min. 300 mm, zadní límec, - výškově stavitelné nohy, - nerezové provedení, - rozměry: 1100x700x900 mm	1						1/2" BN	1/2" BN	DN50	- dodávka gastru	typ DS 01		
61.1.	tlaková sprcha, s napouštěcím raménkem, - nástěnné provedení, - flexi vyvažovací pružina, - výška sprchy cca 1200 mm	1									- dodávka gastru	typ DOC 4		
62	podlahová gule s velkými oky pro vyšší průchodnost, - snadno vyjímatelný a čistitelný rošt	1								DN100	- dodávka stavby - požadavky na stavební přípravenost určí ZTI			
63	skladový regál, 4 policový, roštový, - nerezové provedení gastronomická chromiklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá svařovaná konstrukce, - 4 x police prokládací, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1400x500x1800 mm	2									- dodávka gastru	typ R 02		
64	výdejní ohřevná lázeň pojízdná, se spodní polici, - kapacita 3 x GN 1/1 - hl. 200 mm - rozměry cca: 1200x650x900 mm	2	3,25	230 -Z	6,5						- stávající zařízení			
65	výdejní ohřevná lázeň pojízdná, se spodní polici, - kapacita 2 x GN 1/1 - hl. 200 mm - rozměry cca: 800x650x900 mm	3	2	230 -Z	6						- stávající zařízení			
66	parapeptní výdejní deska, - nerezové provedení, - rozměry: cca 2300x400x40 mm	1									- dodávka gastru	typ PD		

<p><i>Poznámka: jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).</i></p>	Celková spotřeba elektro 90,18 kW		Celková spotřeba plyn 82,0 kW		
	Současnost pro elektro 0,8 72,14 kW		Současnost pro elektro 0,9 ... 73,8 kW		
	cena zařízení celková bez DPH				
	doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na staveništi - vnitrostátní, mezistátní přeprava				
	montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (kulatým státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla				
	cena celkem bez DPH				

Vypracoval Štefan Miko, dne 10. 10. 2019

Ing. ŠTEFAN MIKO
DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice
IČO: 70785091, Česká Republika
Tel.: +420 724 239 411
Fax: +420 220 982 715
e-mail: miko@dodavatelsskyluzby.cz