



4. vytápění 1.NP–kuchyně–vytápění–3x KK1”, F1”, trojcestná směšovací armatura ESBE 25 řízena dle te(MaR), el.čerpadlo 25–6m, např.čerpadlo ALPHA 2 25–60, ZV 1” měřák tepla– viz.MaR

±0,000 = 228,920 m.n.m Bpv			
HLAV. PROJEKTANT:LEOŠ PIROUTEK VYPRACOVALA: ING.Z.SOUKALOVÁ MÍSTO: Pavilon C, č.p. 507, Český Brod PARCELA Č.: st. 341/2, K.Ú. Český Brod		STAVEBNÍK: MĚSTO ČESKÝ BROD NÁMĚSTÍ HUŠOVO 70 282 01 ČESKÝ BROD	
MĚŘÍTKO: 1:50		AKCE: Český Brod-stavební úpravy č.p. 507- Kuchyně OBSAH VÝKRESU: schéma zapojení-větev vytápění	
DATUM: 12/2019	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	SOUBOR: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	Č.VÝKR.: 3 ZAKÁZKA: 238/19